

CEVING s.r.o.
Krivá 18
040 01 Košice
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
Kn/2020/229 15.10.2020	OU-KE-OSZP3-2020/046525-002	Ing. Gabriela Hrehorová/323	22. 10. 2020

Vec

„Športová hala Angels Aréna – Rekonštrukcia a modernizácia“
- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Podaním doručeným dňa 15.10.2020 ste v zastúpení stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, predložili tunajšiemu úradu projektovú dokumentáciu hore uvedenej stavby, vypracovanú v mesiaci júl 2020 so žiadosťou o vyjadrenie.

Predmetom predloženej dokumentácie je stavba „Športová hala Angels Aréna – Rekonštrukcia a modernizácia“ na pozemku parc. č. 265/1, kat. úz. Stredné Mesto, Košice – Staré Mesto. Zámerom investora je rekonštrukcia športovej haly za účelom modernizácie priestorov a kapacít na dosiahnutie štandardov športových podujatí. V existujúcej hale sú navrhované viaceré úpravy interiéru ako asanácia tribún, vybudovanie nových šatní, prerobenie záchodov, vybudovanie kaviarne, vytvorenie skladového priestoru a ďalšie. V exteriéri je navrhovaná rekonštrukcia a vybudovanie nových inžinierskych sietí a taktiež rôzne úpravy objektu haly.

Z vodohospodárskeho hľadiska projektová dokumentácia rieši tieto stavebné objekty:

SO-02 Vodovodná prípojka – rieši zabezpečenie pitnej a požiarnej vody samostatnou vodovodnou prípojkou napojenou na verejný vodovod v ul. Moyzesova. Na verejnom vodovode bude osadená odbočková tvarovka, na ktorú sa osadí uzáver. Za uzáverom vodovodnej prípojky bude potrubie vedené v dĺžke 13,50 m do navrhovanej vodomernej šachty. Za šachtou bude vedené prívodné potrubie vodovodu v dĺžke 17,00 m po navrhovaný nadzemný hydrant DN150, kde sa následne redukuje na užšie potrubie dĺžky 9,50 m. Existujúce vodovodné potrubie zo susednej budovy bude natrvalo zrušené – demontované.

Splašková kanalizácia – rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu športovej haly, ktoré je v súčasnosti riešené 4 kanalizačnými prípojkami napojenými na existujúce areálové kanalizácie z dvoch strán objektu, ktoré odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. Navrhovaná je rekonštrukcia existujúcich kanalizačných prípojek a vytvorenie ďalších 2 kusov kanalizačných prípojek, ktoré zabezpečia odvádzanie odpadových vôd z novej dispozície objektu.

Dažďová kanalizácia – odpadové vody z povrchového odtoku – zrážkové vody sú v súčasnosti odvádzané zo strechy riešenej športovej haly prostredníctvom 8 kusov zvodov voľne na terén. Systém bude využívaný aj po modernizácii objektu.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) podľa § 28 vodného zákona k predloženej žiadosti dáva nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k uskutočneniu stavby „Športová hala Angels Aréna – Rekonštrukcia a modernizácia“ v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou nemáme námietky.

Stavebné objekty SO-02 Vodovodná prípojka, Splašková kanalizácia a Dažďová kanalizácia v zmysle § 52 vodného zákona nemajú charakter vodnej stavby, preto nepodliehajú povoleniu špeciálneho stavebného úradu, orgánu štátnej vodnej správy, ale povolí ich stavebný úrad príslušný na povolenie navrhovanej stavby.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas okresného úradu vydávaného podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona, v spojení s § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa považuje za záväzné stanovisko.

Predmetné vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a v zmysle § 73, ods. 16 vodného zákona sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Ing. Richard Jakubišín
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky