



En/15.10.2020/629



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Pobočka Bratislava
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

tel.: 00421-850221200

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165028339/20/20/BT/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska pre stavebné povolenie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákazník: CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Objednávka zo dňa: 06.07.2020
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: 7165028339

Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: Športová hala ANGELS ARÉNA –
rekonštrukcia a modernizácia
Investor: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice
Zodpovedný projektant: Ing. Ľubomír Lámer
Umiestnenie stavby: k.ú. Stredné Mesto

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-057, návod č. N-Q-057/1/1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

Spríevodná správa, súhrnná technická správa
Situácia širších vzťahov
Celková situácia
Projekt organizácie výstavby
SO 01 Športová hala

Architektonicko stavebné riešenie
Elektroinštalácia
EPS
HSP
slaboprúdové rozvody
Protipožiarna bezpečnosť stavby
Statický posudok
Vykurovanie

SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Horúcovodná prípojka

SO 04 Odovzdávacia stanica tepla

SO 05 Prekládka NN vedení
SO 06 Odborné elektrické zariadenie
SO 07 Dieselaagregát

Vzduchotechnika, chladenie
Zariadenia na odvod dymu a tepla
Zdravotechnické inštalácie

Polohopisný a výškopisný plán
Stavebné úpravy
Ústredné vykurovanie
Komunikácie a sadové úpravy
Plán organizácie výstavby
Komunikačný kábel TEHO+TEKO
Monitorovací systém
Ústredné vykurovanie
MaR + PRS

Vykonané úkony

- *Kontrola predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie*

Pri inšpekcii vykonanej dňa 13.10.2020 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. V stavebnej časti nie je možné posúdiť zábradlie na schodišti (chýba popis a kóty), čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
2. Chýba popis a kóty schodov a preto ich nie je možné posúdiť podľa STN 73 4130, čo nie je v súlade s § 9 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
3. Projektová dokumentácia časť SO 03 a SO 04 neobsahuje zaradenie tlakových zariadení do skupiny z hľadiska miery ohrozenia podľa § 4 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b, bod 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 až 3.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. i) (SO 03) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (SO 03 vonkajší potrubný rozvod, SO 04 expanzná nádoba) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A písm. i) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. i) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pracovné prostriedky - technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.

Upozornenie:

- Projektová dokumentácia SO 04 neobsahuje výpočet kompenzácie objemu z dôvodu zmeny ich objemu zmenou teploty média podľa STN EN 12 828

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Košiciach, dňa 13.10.2020

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal : Ing. Ivan Šimek

za oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

Ing. Vladimír Andruch



Na vedomie: Inšpektorát práce Košice

Vybavuje: Ing. Ivan Šimek (STA), Ing. Jozef Duffek (EZ), Ing. Vladimír Andruch (PZ, TZ)