



Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.
závod Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/7952 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

Kn/1.2.2020/718

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

CEVING,s.r.o.
P.BOX A-15
Krivá č.18
040 01 Košice

Váš list číslo/zo dňa
Kn/2020/265-
21.11.2020

Naša značka
132205/2020/Za

Vybavuje/telefón
Zajacová/055/7952489
daniela.zajacova@vodarne.eu

Košice
26.11.2020

Vec: „Športová hala Angels Aréna-Rekonštrukcia a modernizácia, objekt:SO-02 Vodovodná prípojka“, p.č.265/1,k.ú.Stredné mesto,obec Košice-Staré mesto
-Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia.

Predložená prepracovaná projektová dokumentácia spracovaná v stupni projekt pre stavebné povolenie rieši „SO-02 –Vodovodná prípojka“. Prípojka má byť vybudovaná v rámci realizácie stavby „Športová hala Angels aréna-rekonštrukcia a modernizácia“, na parcele 265/1, v k.ú.Stredné mesto, medzi ulicami Kuzmányho –Hviezdoslavova - Moyzesova v Košiciach.

Investorom stavby je Mesto Košice.

SO 02- Vodovodná prípojka

Športová hala je t.č. zásobovaná vodou jednou vodovodnou prípojkou, ktorá je privedená k susednému objektu, ktorej Mesto Košice nie je vlastníkom. Prípojka je napojená na verejný vodovod z ulice Moyzesovej. Na prípojke je pred objektom vo vodomernej šachte osadený jeden fakturačný vodomér, pre ktorý naša spoločnosť eviduje zmluvného partnera f.ŠK športhala. Pôvodná prípojka ostane v užívaní súčasného odberateľa, využívať ju bude existujúca budova na parcele č. 265/2. Prípojka od budovy na p.265/2, cez ktorú je t.č. napojená budova „Angels arény“ bude demontovaná-zrušená.

Táto upravená projektová dokumentácia rieši pre „Angels arénu“ na parcele č.265/1, novú samostatnú vodovodnú prípojkou z HDPE rúr DN150, s napojením na verejný vodovod LT DN300, ktorý je situovaný na ulici Moyzesovej. Napojenie novej prípojky sa prevedie navrtávacím pásom DN300/150, za ktorým sa osadí zemný uzáver s teleskopickou zákopovou súpravou. Vo vzdialenosti 13,50m od napojenia na verejný vodovod je na námestí pred arénou, mimo komunikácie, kde je betónová dlažba navrhnuté vybudovať vodomernú šachtu „VŠ“ s vn. rozmerom 3450-1400-2500mm (dl-š-hl). V šachte je navrhnuté prípojkou rozdeliť na dve samostatné potrubia DN80 pre pitné a soc.účely (vetva „B“) a druhá vetva „A“ bude požiarou prípojkou DN150. Na potrubí „B“ sa osadí vo vodomernej šachte fakturačný vodomér typu WESAN DN50+filter DN50 pred vodomér. Na potrubie „A“ je navrhnuté vo vodomernej šachte osadiť vodomér typu WESAN DN100+filter DN100 pred vodomér. Za „VŠ“ je na potrubí DN150 pred objektom arény navrhnuté osadiť nadzemný hydrant DN150, za ktorým sa potrubie zredukuje na DN80 a vstupuje do budovy. Celková vypočítaná potreba vody pre pitné a soc.účely je: pri športovom podujatí Qp-5769 l/d., 0,07 l/s., pri koncerte Qp-8600l/d.,0,09l/s, max.potreba vody pri koncerte je vyčíslená: Qm -10320 l/d,0,12 l/s. V objekte bude osadených 7 hadicových navijakov D25. Celkové požadované

množstvo požiarnej vody činí 25,0 l/s. V objekte je požadovaná súčasnosť dvoch hydrantov čo činí 2,0l/s.

Odkanalizovanie-riešenie ktoré je zrejmé z „SO 02-Vodovodná prípojka“

Projektová dokumentácia stavebného objektu odkanalizovania nám nebola predložená. V dokumentácii „SO 02“ je však uvedené, že celý objekt t.č. je odkanalizovaný 4ks kanalizačných prípojok (areálová kanalizácia) s konečným vyústením do verejnej kanalizácie DN 400/600 na ulici Moyzesovej. Existujúce prípojky DN 200 (v rámci areálu) je navrhnuté zrekonštruovať a tiež sa vybudujú ďalšie dve prípojky. Trasa prípojky, ktorá vyúsťuje do verejnej kanalizácie sa nemení, rekonštrukcia sa týka výlučne vnútroareálovej kanalizácie. Dažďové vody sú a budú z plochy strechy odvádzané, cez existujúce dažďové zvody v počte 8ks voľne na terén. Z okolitých spevnených plôch sú zrážkové odvádzané pomocou uličných vpustí do verejnej kanalizácie.

K technickému riešeniu predloženej projektovej dokumentácie Vám dávame nasledovné stanovisko:

1.Vodovodná prípojka

- Z projektovej dokumentácie je zrejmé, že do budovy športovej haly vstupujú dve vodovodné prípojky DN80. Vzhľadom na vypočítanú potrebu vody pre pitné a požiarne účely (potrebu požiarnej vody v objekte) potrubie DN80 z požiarnej vetvy „A“, ktoré vstupuje do objektu, nemá opodstatnenie. Toto riešenie odporúčame prehodnotiť.
- Naďalej upozorňujeme, že nad vodomernou šachtou nie je možné zriadiť parkovacie miesto.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že naša spoločnosť ručí za kvalitu vody a tlak vody v potrubí v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. §24, t.j. „Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.“

2.Odkanalizovanie

- Naďalej žiadame našej spoločnosti predložiť na odsúhlasenie aj stavebný objekt spevnených plôch a komunikácií s riešením ich odkanalizovania.
- Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti naša spoločnosť účtuje stočné poplatky f.ŠK športohala aj za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z plochy 770m², naďalej žiadame vyčíslieť odvodňované plochy v m² s členením na plochu: „A“-strechy, betónové a asfaltové povrchy, plochu „B“-spevnené plochy, napr. dlažby vyšpárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, a plochu „C“-trávniky, záhrady a pod. Žiadame v dokumentácii vyčíslieť plochu týkajúcu sa výlučne objektu „Angels arény“.

3. V prípade ak pred vypracovaním projektovej dokumentácie nebol vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia teda nebola upresnená trasa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle nášho vyjadrenia č.64565/2020/Ko zo dňa 17.6.2020, naša spoločnosť neručí za informáciu o situovaní vodovodu a kanalizácie uvedenú v predloženej PD čo je v súlade so stavebným zákonom č.50/1979.

S vydaním stavebného povolenia pre „Športová hala Angels Aréna-Rekoštrukcia a modernizácia, objekt:SO-02 Vodovodná“ súhlasíme, avšak trváme na predložení projektovej dokumentácie SO spevnených plôch a komunikácií + riešenia odvedenia vôd z povrchového odtoku z plochy strechy objektu „Angels arény“ v zmysle horeuvedeného.

Podmienkou realizácie novej vodovodnej prípojky bude súhlasné stanovisko našej spoločnosti k riešeniu odvodnenia v zmysle spomínanej požiadavky.

V súvislosti s realizáciou novej vodovodnej prípojky Vám oznamujeme nasledovné:
Podmienkou realizácie vodovodnej prípojky je vybudovanie vodomernej šachty.

Ďalšou z podmienok realizácie je uzavretie kúpnej zmluvy o odbere vody a odvádzaní odpadových vôd medzi majiteľom pozemku a našou spoločnosťou.


Vodovodnú prípojku, v rozsahu od bodu napojenia na verejný vodovod po vodomer, resp. vodomernú zostavu, vrátane (bez zemných prác) Vám zrealizuje výlučne naša spoločnosť, na základe žiadosti o realizáciu (tlačivo VVS, a.s. – vyplní pracovníčka zákazníckeho centra), podanej osobne v zákazníckom centre našej spoločnosti na ul. Vysokoškolská 1 v Košiciach, prílohou ktorej bude odsúhlasená projektová dokumentácia, kópia z katastrálnej mapy a aktuálny list vlastníctva (postačuje informatívny výpis z Kataster portálu).

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu od jeho vyhotovenia.

Toto vyjadrenie podlieha spoplatneniu v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. a podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK202006351H
závod Košice


Ing. Ivan Dubovský
Riaditeľ závodu

Príloha
PD
Kópia –
TO F1.14/5
UIAaKM-009-2011