



CEVING s.r.o.
Krivá 18
040 01 Košice

Vaša značka/zo dňa
Kn/2020/215/29.09.2020

Náše číslo
TEKO/2020/033920

Vybavuje/tel. č.
Ing. Peter Adamčík
055 619 2515

Košice
22. 10. 2020

Vec: Športová hala Angels Aréna - rekonštrukcia a modernizácia - SO 03 Horúcovodná prípojka a SO 04 Odovzdávacia stanica tepla - záväzné stanovisko k PD pre potreby stavebného konania

Dňa 02. 10. 2020 naša spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice prijala Vašu žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii predmetnej stavby na ulici Pri jazdiarni pre účely vydania stavebného povolenia zo dňa 29. 09. 2020.

Z obsahu uvedenej žiadosti vyplýva, že v posudzovanom prípade dôjde v rámci stavebných prác k rekonštrukcii a modernizácii športovej haly a výstavbe nového zdroja tepla v podobe novej OST a novej HV prípojky pre zásobovanie teplom predmetnej stavby s celkovou ročnou spotrebou tepla 420 MWh/rok.

Z tohto titulu nemáme pripomienky a **súhlasíme** s navrhovaným zásobovaním teplom a s vydaním stavebného povolenia stavby.

K predloženej PD pre stavebné konanie máme nasledovné pripomienky, ktoré žiadame doplniť do realizačnej PD:

- v napojovacej šachte Š 15015-110 žiadame doplniť odvzdušnenie prípojky v prípade spádovania HV prípojky do OST,
- žiadame 100% RTG kontrolu zvarov,
- komunikačný kábel žiadame osadiť do chráničky Kopoflex, do oranžovej fólie, a pieskového lôžka,
- rozdelenie komunikačného kábla v šachte Š 15015-110 a jeho ukončenie v krabičkách žiadame odkonzultovať s príslušným odborným útvarom TEKO, a. s.,
- žiadame doplniť všetky výkopové práce a práce na uložení kábla.

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO: 36 211 541, **DIČ:** 2020048580, **IČ-DPH:** SK2020048580, **Bezplatná infolinka:** 0800 102 000, **Fax:** +421 55 674 28 16

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1204/V

Strana č. 1

Napojenie objektu na SCZT je možné len mimo vykurovacej sezóny.

V zmysle ustanovení § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ tepla, v tomto prípade naša spoločnosť v stavebnom konaní dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka stavebného konania, ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom.

S ohľadom na uvedené Vás týmto upozorňujeme, že v stavebnom konaní bude mať naša spoločnosť v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 12 ods. 10 postavenie účastníka konania a zároveň v zmysle úst. § 140 a ods. 1 písm. c) stavebného zákona aj postavenie dotknutého orgánu, ktorého stanovisko je záväzné (úst. § 140 b stavebného zákona).

Predmetné záväzné stanovisko sa vzťahuje na predloženú projektovú dokumentáciu z 07/2020 a nie na zmeny, ktoré môžu byť investorom zrealizované dodatočne a neboli uvedené v predloženej dokumentácii.

Realizačnú PD žiadame zaslať k nám na odsúhlasenie.

Pre účely stanovenia hodnoty globálneho ukazovateľa a zatriedenia budov do energetických tried Vám dávame na vedomie, že v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení a Vyhlášky MH SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie SCZT, má vypočítaný faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice hodnotu $f_{p-CZT} = 0,403[-]$.

S pozdravom

Príloha

1 x PD pre stavebné konanie



Ing. Milan Habán
predseda predstavenstva

Tepláreň Košice, a. s.
v skratke **TEKO, a. s.**
Teplárenská 3, 042 92 Košice
10



Ing. Lenka Smreková, FCCA
člen predstavenstva