

Spis č. MK/A/2021/16840

**Verejný obstarávateľ:** Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

**Zákazka:** Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

## **Vysvetlenie súťažných podkladov č. 15**

### **Otázka: 16.11.2021 12:54:51**

V rozpočte SO 01 ASR – príloha k vysvetleniu č. 13 je uvedená položka č. 24 - Komínová zostava pre dieselagregát vrátane prestupu cez strechu Schiedel ICS 5000 50 DN200 14,79 m – 1 kpl – ktorá slúži na odvod spalín pre dieselagregát.

V rozpočte SO 07 Dieselagregát – príloha k vysvetleniu č. 13 je uvedená č. 12 ( pOl. 9) – dodávka a montáž výfukového potrubia. – súbor 25

Pýtame sa VO, či tieto položky nie sú uvedené duplicitne.

### **Odpoveď :**

V rozpočte 01 - SO 01 ASR je potrebné v položke č.24 oceniť iba „Prestup cez strechu pre komínovú zostavu vrátane oplechovania komína“

V rozpočte 14 - SO 07 Dieselagregát je pod položkou č.12 (Pol9) potrebné oceniť „Dodávku a montáž výfukového potrubia“.

V Košiciach dňa 18.11.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania