

Spis č. MK/A/2021/16840

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zákazka: Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 20

Žiadosť o vysvetlenie: 29.11.2021 09:33:02

Otázka č. 1 :

Žiadame VO o vysvetlenie položiek

12	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	171,566	Kde to ide ak betón je započítaný v mazaninách?
73	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	48,250	pri šírke ryhy 0,3 m a hrúbke 0,2m je to 804 bm rýh
74	K	631312611.S	Mazanina vyrovnávajúca z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.50 mm	m3	48,919	Súhlasí
75	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	152,092	Približne súhlasí palubovka +P1.4 +P1.5
77	K	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza	m2	378,810	Nesúhlasí výmera s výmerou terazza
78	K	632450325	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CA-C20-F6 , hr. 5 mm alebo ekvivalent pevnosti	m2	28,450	Súhlasí s výmerou z legenda miestnosti a skladbou
79	K	632450409	Cementový poter 20 MPa, ozn. 010, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, hr. 50 mm	m2	2 596,990	TOTO CELA VÝMERA podláh v aréne, niekde ide 2x poter? Kde to je?
80	K	632451441.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	1 646,800	Nesúhlasí výmera so skladbou a výmerou z legendy miestnosti
81	K	632452218.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 48 mm	m2	93,230	Súhlasí s výmerou z legenda miestnosti a skladbou
82	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	48,540	Súhlasí s výmerou z legenda miestnosti a skladbou

Čo máme chápať pod pojmom Asanovaná nášľapná vrstva v skladbe podláh a Podkladná betónová vrstva vyrovnávajúca ak sú tieto vrstvy nad lokálnou úpravou cementového poteru a ak výmera cementového poteru je celoplošná a aj tak zďaleka nedosiahne výmeru v položke č.80?

Schodiská 1.02 a 1.15 nemajú podľa legendy miestnosti žiadnu nášľapnú vrstvu – ostávajú tak ako sú?

Odpoveď :

Vyjadrenie k položkám:

V prílohe pripájame upravené zadanie VV (Vysvetlenie_SP_20-AArek-VV-30-11-2021), v ktorom došlo k nasledovným zmenám:

D2 Zakladanie

Položka č.12 - Betón základových dosiek..... – upravené množstvo (znížené) položka doplnená o výpočet

Položka č.13 - Výstuž základových dosiek - upravená plocha (znížená vo väzbe na položku č.75) položka doplnená o výpočet

D6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Položka č.73 - Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom - bez zmien

Od položky č.74 prečíslenie položiek z dôvodu vypustenie položky č.74 z VV zo dňa 18.11.2021

Položka č.74 - VV zo dňa 18.11.2021 - položka vypustená nahradená vyrovnávajúcim poterom 50 mm – (viď. položka č.78)

Položka č.74 - VV teraz predkladaný - Mazanina z betónu prostého upravené množstvo (navýšenie) viď. výpočet

Položka č.75 - Výstuž mazanín z betónu upravené množstvo (navýšenie vo väzbe na položku č.13) položka doplnená o výpočet

Položka č.76 - Brúsenie podláh strojné - liateho terazza - bez zmien (viď výpočet)

Položka č.77 - Samonivelizačná podlahová stierka - bez zmien

Položka č.78 - Cementový poter vyrovnávajúca vrstva - upravená plocha (znížená) viď výpočet

Položka č.79 - Doplnenie cementového poteru - upravená plocha (znížená) viď výpočet

Položka č.80 - Cementový poter bez zmien

Položka č.81 - Cementový poter - upravená plocha (zvýšená) viď výpočet

D713 Izolácia tepelné

Položka č.111 - Krycia PE fólia upravená plocha (znížená) viď výpočet - chyba v prepočte

Stanovisko k textovej časti:

- asanovaná nášľapná vrstva znamená, že nášľapná vrstva podlahy bude asanovaná (opravovaná)
- podkladná betónová vrstva vyrovnávajúca znamená - úprava podkladu, v prípade nerovností, hrán alebo výškových rozdielov po asanovaní nášľapnej vrstvy do roviny.
- schodiská 1.02 a 1.15 ostávajú bez úpravy

Žiadosť o vysvetlenie: 29.11.2021 14:53:41

Na základe zverejnenia VV – príloha k vysvetleniu č. 18 – Oprava VV – č.9 a následného dnešného predĺženia termínu pre odovzdávanie ponúk, žiadame VO, aby zverejnil VV v súlade so súťažnými podkladmi, kde VO požaduje podľa bodu

18.5 Navrhované ponukové jednotkové ceny (ceny za mernú jednotku - M.J.) uchádzač uvedie v eurách bez DPH. Konečné ceny jednotlivých položiek a ich súčty sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. V programe MS Excel sa pre takýto spôsob musí použiť funkcia „ROUND“ - matematické zaokrúhlenie: vzorec na výslednú bunku - vzor: =ROUND(bunka*bunka;2). Bunka má byť pomenovaná stĺpcom a riadkom, napríklad E15*F15. Bunky musia byť zadané ako čísla. Zverejnený výkaz výmer je zaokrúhlený na 3 desatinné miesta a aj zobrazenie každej položky je na tri desatinné miesta. Upozorňujeme, že VV obsahuje skryté stĺpce a riadky, ktoré je potrebné tiež meniť.

Žiadame preto VO aby zverejnil aj prípadný zmenený VV, ak by došlo k nejakej zmene a ten aby bol zosúladený so súťažnými podkladmi bez toho, aby žiadal opravy od uchádzača.

Odpoved' :

V prílohe je priložené upravené zadanie výkaz výmeru (Vysvetlenie_SP_20-AArek-VV-30-11-2021), v ktorom sú zadané bunky jednotlivých položiek v súlade s požiadavkou na matematické zaokrúhlenie – dve desatinné miesta.

V Košiciach dňa 01.12.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania