

Spis č. MK/A/2021/16840

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zákazka: Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 24

Žiadosť o vysvetlenie: 03.12.2021 12:56:36

Otázka č. 1 :

VO vo VV k vysvetleniu č. 20 uviedol:

76	K	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza	m2	378,810		0,00
VV		111,6+74,48+111,8+80,93 "pôvodný stav			378,810		

Ako máme chápať pôvodný stav? Podľa legendy miestnosti je totiž všetkého terazza 408,53 m³, ak sa časť opravuje a časť realizuje nanovo, tak nemôžeme realizovať 421,75 m²

A realizujeme vid' výpis z VV:

D	773	Podlahy z liateho terazza					0,00
232	K	773512010.S	Podlahy z prírodného terazza - obruby šírky do 100 mm	m	134,360		0,00
233	K	773512020.S	Podlahy z prírodného terazza - obruby šírky nad 100 do 200 mm	m	95,210		0,00
234	K	773521260.S	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 20 mm	m2	421,750		0,00
VV		78+343,75			421,750		

Teraz to vyzerá, že opravujeme 378,81 m² a nové robíme 421,75 m², čo je v rozpore s výmerou z legendy miestností.

Odpoveď:

Brúsenie jestvujúceho terazza vid' výkres č. 3 legenda miestnosti chodby, technická miestnosť - je poškodené, nerovné a pri výstavbe sa poškodí ešte viac, nie je vhodné ako podklad pod budúce povrchy podláh.

Skutočná výmera nového terazza je 372,65 + obruby – oprava vo výkaze z 421,75 – upresnené na 393,3 vid' legenda miestnosti výkres č. 10, 11 takže nie neopravuje sa 378,81, ale treba zbrúsiť /odstrániť/ a vyrovnať staré poškodené terazzo a nová plocha terazza je 393,3 m² + obruby

Otázka č. 2 :

Vie VO objasniť výmeru v položke

252	K	783785102	Nátery konštrukcií protipožiarna	m2	3 643,816		
-----	---	-----------	----------------------------------	----	-----------	--	--

Nakoľko odpoveď z vysvetlenia č. 7 je veľmi všeobecná:

Protipožiarna nátery sa majú aplikovať na všetky oceľové konštrukcie, ktoré požaduje protipožiarna bezpečnosť stavby: strešné oceľové väzníky, oceľové nosné konštrukcie tribún. Podľa PBS sa ma náter aplikovať len na nosníky v miestnosti 3.01 a tribúny budú zväčša obložené protipožiarnym SDK.

Odpoved' :

Plocha väzníkov je 2 616,824 m² čo je plocha väzníkov dlhých 33,2 m výška väzníka 5,68 m, ostatne plochy sú viditeľne oceľové konštrukcie aj jestvujúce aj nove, OK kameramana, plošiny, galérie, OK VZT , OK tribún nie je počítaná, je obalená SDK

V Košiciach dňa 06.12.2021

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania