


- ## LEGENDA ZARIADENÍ:
- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WESSMANN VITODENS 200–35 (pri 50/30C Q=3,5–35kW)
 - 2 HYDRAULICKÁ VÝHYBK+A+SNÍMAČ TEPLOTY
 - 3 TROJCESTNÝ ZMIEŠAVÁČ S PohonOM
 - 4a AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK UK VITOCELL 100–E, 400L
 - 4b SNÍMAČ TEPLOTY
 - 4c SNÍMAČ TEPLOTY
 - 5 TEPELNÉ ČERPADLO WESSMANN VITOCAL 200–S, typ AMB 201.C16–VONK.JEDN.
Q=11,3kW-A2/W35; COP3,66, Q=15,5kW-A7/W35; COP4,11, Q=13,3kW-A-7/W35; COP2,59
 - 6 VNÚT.JEDNOTKA TEPELNEHO ČERPADLA (OBEHOVÉ ČERPADLO, POISTNA SKUPINA)
 - 7 REGULÁCIA TEPELNEHO ČERPADLA
 - 8 SNÍMAČ VONKAŠEJ TEPLOTY (SEVERNÁ STRANA)
 - 9 EXPANZOMAT S MEMBRANOU UK 50L, PN3
 - 10 SADA SO ZMIEŠAVÁČOM M32, DN32, ALPHA2 60
 - 11 ROZŠIROVACIA SADA PRE OKRUH SO ZMIEŠAVÁČOM
 - 12 ZÁSOB.OHRIEVAČ VODY, 200L
 - 13 SNÍMAČ TEPLOTY ZÁSOBNÍKA VODY
 - 14 EXPANZOMAT S MEMBRANOU NA VODU 18L, PN10
 - 15a FILTR PITNEJ VODY
 - 15b ZMÄKČOVAČ VODY
 - 16 CIRCULAČNÉ ČERPADLO – DODÁVKA ZTI
 - 17 DOSKOVÝ VÝMENNÍK TEPLA
 - 18 NABÍJACIE ČERPADLO UPS 25–60B
 - 19 TROJCESTNÝ ROZDELOVACÍ VENTIL S PohonOM DN25 (230V)
 - 20 ROZDELOVACÍ VYKUROVACÍCH TELES

POZNÁMKA:

– NAVRHNUTÉ ZARIADENIA MÔŽU BYŤ ZAMENENÉ ZA ZARIADENIA S POROVNATEĽNÝMI VÝKONMI A KVALITOU



AUTOR/MAPRU		Ing. Ľodislav KOMŤATHY				ALVEST MONT			
ZODP.PROJEKTANT		Ing. Petr PANCÁK				MIDDLE EAST s.r.o.			
PROJEKTANT		Ing. Petr PANCÁK				Dopravné 12, 040 01 Košice			
INVESTOR						Slovenská republika			
MESTO STAVBY						ČÍSLOZKAZKY			
NAZOV STAVBY		Materská škôlka				FORMÁT			
						A2-420x594			
						DATUM			
						10./2016			
OBJEKT		SO-01 MATERSKÁ ŠKÔLKA				MIERKA			
						1:50			
						PROJEKT			
						STUPEN			
OBSAH		PRŮBĚH A REZ ZDROJA TEPLA				ARCHIVNEČÍSLO			
ČASŤ		ÚSTŘEDNÉ KOTVENÍ				ČÍSLOVÝREŠENÍ			
						UK-03			
<p>Dokumentácia je vlastným tvorivým pôsobením konceptu KÚRPO s.r.o., Ing. Petr PANCÁK. Rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo vyžitie prečíslením osobami len so súhlasom autora. Vyrubať zo zlobových omnohu softwera: ZKAD 2012, licenčná verzia: KÚRPO s.r.o., Studenta číslo 01 040 01 Košice</p>									