OZNAČENIE PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ
VODOVOD
PLYN
KANALIZÁCIA
OPLOTENIE
VN VEDENIE
TELEFÓN
NN VEDENIE
VYSVETLIVKY
UVAŽOVANÁ TRASA VEREJNÉHO OSVETLENIA
KÁBEL CYKY-J 4x10mm² + VODIČ FeZn⌀10mm
"A"
STLP ST160/6OP H=6m + VÝLOŽNÍK VIT-05-D60 l=0.5m + ZÁKLAD PZR1
SVIETIDLO SITECO 5XA5904F1A08 Streetlight 10 micro LED 16.3W IP66 + PRÍRUBA 5XA59000XM2
"B"
JESTVUJÚCE SVIETIDLO A STLP - DEMONTOVAŤ
UZEMNENIE - VODIČ FeZn⌀10mm
BETÓNOVÝ STLP
PRIPOJKOVÁ SKRIŇA
ROZVODNICA RVO
VYSVETLIVKY NN, VN, SL SIETE
VN PRIPOJKA 22 kV - KÁBLOVÁ - NAVRHOVANÁ
VN PRIPOJKA 22 kV - KÁBLOVÁ - JESTVUJÚCA
VN SIEŤ 22 kV VZDUŠNÁ - JESTVUJÚCA
VN SIEŤ 22 kV VZDUŠNÁ, KÁBLOVÁ - DEMONTÁŽ
VN SIEŤ 22 kV KÁBLOVÁ - PRELOŽKA
MIESTNA TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ - METALICKÁ - MTS
NN SIEŤ 400 V VZDUŠNÁ, KÁBLOVÁ - JESTVUJÚCA
NN SIEŤ 400 V KÁBLOVÁ - PRELOŽKA
NN SIEŤ 400 V VZDUŠNÁ - DEMONTÁŽ
VEREJNÉ OSVETLENIE - NAVRHOVANÉ
VEREJNÉ OSVETLENIE - JESTVUJÚCE
SYSTÉM: 3/PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S
411 - OCHRANNÉ OPATRENIE - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:
411.2 - OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU - A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
- A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
411.3 - OPATRENIA NA OCHRANU PRI PORUCHE:
411.3.1.1 - OCHRANNÉ UZEMNENIE (STĽPY VODIČOM FeZn 10mm)
411.3.1.2 - OCHRANNÉ PÚSPAJANIE
411.3.2 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
412 - OCHRANNÉ OPATRENIE - DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
PROSTREDIE - VONKAJŠIE VPLYVY - PDZRI PROTIKOL
AUTOR ING. ŽÁK
ZODP.PROJEKTANT CERVA
VYPRACOVAL CERVA
INVESTOR Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit
Č. OSVEDČENIA 0257/3/2017 EZ - P - E11 - A, B
STAVBA: Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov - pozdĺž cesty I/18, Svit
OBJEKT: SO 101 - OSVETLENIE CHODNÍKA
OBSAH: SITUÁCIA - VEREJNÉ OSVETLENIE - ČASŤ "A"
prokon POPRAD a.s. Lipovská 36, 75 Poprad-Matejovce
ELEKTRO
FORMÁT A4
DÁTUM 7.2017
STUPEŇ PROJEKT
MIERKA 1:500
Č.VÝKRESU 501