



## Zápisnica z hodnotenia ponúk

v súlade s § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	Hlavné mesto SR Bratislava
<b>Názov:</b>	Nákup svietidiel verejného osvetlenia – Balík 02
<b>Lehota na predkladanie ponúk:</b>	15.12.2021 09:00
<b>Otváranie ponúk:</b>	15.12.2021 09:30
<b>Kritériá na hodnotenie ponúk:</b>	Najlepší pomer ceny a kvality

V nadväznosti na závery komisie zo dňa 24.05.2022 odoslal verejný obstarávateľ dňa 30.05.2022 uchádzačovi Signify Slovakia, s.r.o. žiadosť o vysvetlenie ponuky a doplnenie predložených dokladov v lehote do 06.06.2022 vrátane.

Uchádzač doručil vysvetlenie dňa 03.06.2022, pričom komisia konštatuje nasledovné:

- a) Výsledky LM-80 certifikátov sa podľa prílohy „ENERGYSTAR® Requirements for the Use of LM-80 Data“ uplatňujú nasledovne:
  - testovaná vzorka 2200-2700K je uplatniteľná pre LED od 2200K
  - testovaná vzorka 3000 a 3500K je uplatniteľná pre LED od 2700K
  - testovaná vzorka 4000-6500K je uplatniteľná pre LED od 4000K
- b) Zo zaslaného vysvetlenia ponuky je jednoznačne zrejmé, že LM-80 report predložený v ponuke sa vzťahuje na všetky ponúkané svietidlá:
  - Test report s označením LM-80T~1.PDF pre LED OSRAM OSOLON square pracuje so vzorkou 3500K, tzn. že výsledky sa uplatňujú pre svietidlá od 2700K. Na základe vysvetlenia ponuky je jasné, že tieto LED budú použité pre svietidlá s teplotou chromatickosti 3000K a 4000K, čo je v poriadku (test report je aplikovateľný pre tieto LED).
  - Test report s označením SAMSUN~1.PDF pre LED SAMSUNG LH351C pracuje so vzorkou 2700K, tzn. že výsledky sa uplatňujú pre svietidlá od 2200K. Na základe vysvetlenia ponuky je jasné, že tieto LED budú použité pre svietidlá s teplotou chromatickosti 2200K, čo je v poriadku (test report je aplikovateľný pre tieto LED).

Komisia následne vyhodnotila splnenie minimálnych technických požiadaviek na predmet zákazky (označené ako „Príloha č. 5 – Minimálne technické požiadavky“), pričom konštatuje, že uvádzané údaje krížovo súhlasia s ostatnými dokladmi predloženými v ponuke, primárne s katalógovými listami a uchádzačom ponúkané svietidlá spĺňajú minimálne technické požiadavky.

Komisia konštatuje, že vysvetlenie uchádzača akceptuje v celom rozsahu, uchádzač preukázal splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.

V súlade s § 66 ods. 7 ZVO komisia pristúpila k hodnoteniu splnenia podmienok účasti, pričom konštatuje nasledovné:



- a) § 32 ZVO – uchádzač je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, reg. č. 2020/5-PO-E4860;
- b) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO – uchádzač predložil zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky, s uvedením odberateľov a kontaktných adries, na ktorých vie verejný obstarávateľ predmetné dodávky tovarov overiť;
- c) § 34 ods. 3 ZVO – komisia konštatuje, že uchádzač pri preukazovaní splnenia podmienok účasti využíva kapacity inej osoby, pričom v ponuke je predložená písomná zmluva uzatvorená s touto inou osobou a Jednotný európsky dokument pre túto inú osobu.

V nadväznosti na uvedené komisia konštatuje, že je potrebné uchádzača požiadať o predloženie dokladov predbežne nahradených Jednotným európskym dokumentom a verejný obstarávateľ overí predložený zoznam dodávok tovarov na kontaktných adresách objednávateľov.

Miesto a dátum vypracovania zápisnice: Bratislava 09.06.2022

**Členovia komisie:**

Ing. Juraj Nyulassy  
Ing. Vladislav Beer  
Michal Ševella  
Mgr. Alexandra Vičanová