


OBJ. 501 ÚPRAVA KANALIZÁCIE
MATERIÁL PRÍPOJOK: PLAST (PP, PVC) SN10

MATERIÁL PRÍPOJOK: PLAST (PP, PVC) SN10

UV4-nemení sa, len výškovo upraviť
UV1-premiestniť, výškovo upraviť+upraviť prípojku
UV9-presunúť do novej polohy s novou prípojkou
UV2-nový

_____	NOVÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJKY OD UV MAT. PLAST (PP, PVC DN150)
_____	EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

— —  — — EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA

—⊕— KANALIZAČNÉ POKLOPY NA EXISTUJÚCICH KANALIZAČNÝCH ŠACHTÁCH
BUDÚ UPRAVENÉ DO NIVELETY UPRAVENÉHO TERÉNU

NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY OD UV BUDÚ NAPOJENÉ ÚTESOM DO HORNEJ HRANY
POTRUBIA EXISTUJÚCEJ KANALIZÁCIE DN1000, DN1600 – BETÓN.
NOVONAVRHOVANÉ, PREMIESTNENÉ ULIČNÉ VPUSTY (PŘÍPOJKY), KTORÉ BUDÚ NAPOJENÉ CEZ
EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ PŘÍPOJKY MUSIA BYŤ PRED REALIZÁCIOU VYTÝČENÉ A VÝŠKOVO ZAMERANÉ.
PROJEKTANTOVI NEBOLI DODANÉ VŠECHY EXISTUJÚCICH KANALIZAČNÝCH PŘÍPOJKOJ OD UV.










Projektant upozorňuje na to, že je zrejme z poskytnutých podkladov z meročky, že exist. kanalizácia nemá v danom úseku gravitačný sklon (viď pozdĺžny profil). To znamená, že daná meročka z exist. kanalizácie dodaná projektantom je pravdepodobne v danom úseku exist. kanalizácie nesprávna.

Preto je potrebné pripojky z uličných vpustov v danom úseku realizovať a prispôbiť skutočným stavu nivelety existujúcej kanalizácie pri ich realizácii !!!! (sklon pripojky, kôta zariadenia pripojky...) !!!

Katastrálne územie: TRNAVA
Súradnicový systém: S-JTSK - real. JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 501-00

LEGENDA

	REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓČZYHO - 1. ČASŤ
	REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓČZYHO - 2. ČASŤ (SUVISIACI OBEKTY)
	VOZOVKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
	CHODNÍKY PRE PEŠÍCH
	CYKLOTRASA
	PARKOVACIE MIESTA KOLMÉ
	PARKOVACIE MIESTA POZDĺŽNE
	CHODNÍKY V MIESTACH VJAZDOV DO RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV
	ZELEŇ

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

011-00	SADOVÉ A VEGETAČNÉ ÚPRAVY
021-00	DEMOLÁCIE
101-00	MIESTNA KOMUNIKÁCIA A PARKOVACIE PLOCHY
111-00	CYKLOTRASA
121-00	CHODNÍKY
102-00	SPEVNENÉ PLOCHY, CYKLOTRASA A CHODNÍKY
501-00	ÚPRAVA KANALIZÁCIE
601-00	ÚPRAVA SÍŤÍ SLOVAK TELEKOM
621-00	ÚPRAVA VEREJNÉHO OSVETLENIA

VYPRACOVANÉ: Ing. J. Švec		HL. INŽ. PROJEKTU Ing. L. NAGY		ZHOTOVITEĽ:	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. J. Švec		TECH. KONTROLA: Ing. M. Dubravský, PhD.		IS projekt Hlavná 26, Stupava 900 31	
OBJEDNÁVATEĽ:					
MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č.1, 917 71 TRNAVA					
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ		OKRES: TRNAVA			
STAVBA: PREPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓCZYHO V TRNAVE - 1. ČASŤ, PD				ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/243/01	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 501-00 ÚPRAVA KANALIZÁCIE				STUPEŇ: DRS	
				DÁTUM: 09/2020	
				MÉRKA: 6x A4	
PRÍLOHA:				MIERKA: M 1:500	
SITUÁCIA č. 1				ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA:	
				2.	