


OBJ. 501 ÚPRAVA KANALIZÁCIE  
MATERIÁL PRÍPOJOK: PLAST (PP, PVC) SN10



- POZNÁMKA:**
- NAVHROVANÉ KANALIZAČNÉ PRIPOJKY OD UV BUDÚ NAPOJENÉ ÚTESOM DO HORNEJ HRANY POTRUBIA EXISTUJÚcej KANALIZÁCIE DN1000, DN1600 – BETÓN.
- NOVONAVHRUVANÉ, PREMIESTNENÉ ULIČNÉ VPUSŤY (PRIPOJKY), KTORÉ BUDÚ NAPOJENÉ CEZ EXISTUJÚCE KANALIZAČNÉ PRIPOJKY MUSIA BYŤ PRED REALIZÁCIOU VYTÝČENÉ A VÝŠKOV ZAMERANÉ. PROJEKTANTOVI NEBOLI DODANÉ VÝŠKY EXISTUJÚCICH KANALIZAČNÝCH PRIPOJOVK OD UV.
- POZNÁMKA:**
- Projektant upozorňuje na to, že je zrejme z poskytnutých podkladov z meračky, že exist. kanalizácia nemá v danom úseku gravitačný sklon (viď podčiadny profil). To znamená, že dodaná meračka z exist. kanalizácie dodaná projektantovi je pravdepodobne v danom úseku exist. kanalizácie nesprávna.
- Preto je potrebné pripojky z uličných vpustov v danom úseku realizovať a prispôbiť skutočnému stavu nivyety existujúcej kanalizácie pri ich realizácii !!!! (sklon pripojky, kôta zaistenia pripojky...) !!!

Katastrálne územie: TRNAVA  
Súradnicový systém: S-JTSK - real. JTSK  
Výškový systém: Bpv

SO 501-00

VYPRACOVANÉ: Ing. J. Švec		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. Ľ. NAGY	 <b>IS projekt</b> Hlavná 26, Stupava 900 31
ZOD. PROJEKTANT: Ing. J. Švec		TECH. KONTROLA: Ing. M. Dubravský, PhD.	
OBJEDNÁVATEL: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Ľ. 91, 917 71 TRNAVA			
KRAJ: TRNAVSKÝ KRAJ		OKRES: TRNAVA	
STAVBA: <b>PREPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIA MK UL. J. HAJDÓCZYHO V TRNAVE - 1. ČASŤ, PD</b>			ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/243/01
STAVBNÝ OBJEKT: <b>SO 501-00 ÚPRAVA KANALIZÁCIE</b>			STUPEŇ: DRS
PRÍLOHA: <b>SITUÁCIA č. 2</b>			DÁTUM: 09/2020
			FORMÁT: 6x A4
			MIERKA: M 1:500
			ČÍSLO PRÍLOHY: 3.
			SÚPRAVA: