



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:

Naša značka:
19823/2020/AOp

Vybavuje:
A.Opialová

Piešťany, dňa:
30.11.2020

**Vec: Prepracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho v Trnave – 1. časť
– vyjadrenie**

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši rekonštrukciu existujúcej miestnej komunikácie ul. J. Hajdóczyho v meste Trnava. Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu, ktorej charakter po rekonštrukcii sa bude meniť v úseku km 0,06 – 0,630. V tomto úseku bude ul. J. Hajdóczyho zmenená na jednosmernú MK v smere na ul. Cukrovú. Rekonštrukcia začína v mieste prízjazdovej cesty k parkovisku Univerzity sv. Cyrila a Metoda, km 0,000 00 a končí za križovatkou ulice J. Hajdóczyho a ulice Maximiliána Hella, km 0,954 226. Celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 954,226 m. Súčasťou technického riešenia je aj rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia kanalizácie a návrh novej výsadby zelene. Kanalizačné prípojky pri nových uličných vpustoch sú navrhnuté nové, pri premiestnených a existujúcich UV budú využité existujúce uličné vpusty, ktoré budú prepojené s novými kanalizačnými prípojkami. Pri rekonštrukcii komunikácie dôjde aj k výškovej úprave existujúcich kanalizačných poklopov na kanalizačných šachtách v počte 28 ks. V rámci projektu dôjde aj k úpravám sietí Slovak Telekom. V rámci rekonštrukcie sú popri miestnej komunikácii navrhnuté kolmé a pozdĺžne parkovacie státi. Odvodnenie komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Všetky povrchové vody po rekonštrukcii budú odvedené pozdĺž obrubníkov do existujúcich alebo novovybudovaných vpustov. Tieto sú zaústené do existujúcej dažďovej kanalizácie. Odvodnenie pláne vozovky je zabezpečené jej priečnym sklonom min. 3,0%, ktorý je vyvedený do pozdĺžneho trativodu a zaústený do odvodňovacích zariadení.

V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v majetku a prevádzke TAVOS, a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. plánuje z dôvodu vzniku porúch, rekonštrukciu verejného vodovodu v celej dĺžke komunikácie ul. J. Hajdóczyho. Nakoľko sa jedná o rozsiahlu výmenu existujúceho vodovodného potrubia, žiadame Vás, aby ste nám oznámili začiatok rekonštrukcie a postup prác **minimálne 90 dní** vopred, aby bolo možné z našej strany zabezpečiť prípravu a výmenu vodovodného potrubia. Rekonštrukciu komunikácie je nutné zosúladiť s rekonštrukciou verejného vodovodu. V súlade s platnou legislatívou, vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejných sietí, a nie sú ani v majetku/prevádzke našej spoločnosti, preto odporúčame vlastníkom prípojok prehodnotiť ich technický stav a prípadne zrealizovať ich výmenu počas rekonštrukcie komunikácie.

Počas výkopových a stavebných prác žiadame verejné siete a prípojky nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia pracovníci TAVOS a.s. Trnava. Pri rekonštrukcii povrchu komunikácie, poklopy vodovodných armatúr a poklopy kanalizačných šacht žiadame výškovo upraviť do úrovne novej nivelety komunikácie v zmysle §27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov, všetkých káblových vedení a zelene žiadame dodržať ochranné pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však **1m** od okraja potrubia na každú stranu.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/T

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK0711000000002924123384, BIC (SWIFT): TATRSKBX

IČO : 36 252 484, IČ DPH: SK 2020172264

Tele: +421/33 59 66 121, e-mail: opialova@tavos.sk



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk




Pri križovaniach s našimi vedeniami, žiadame rozvody VO uložiť do chráničiek s presahom min. 1,0 m od obrysu potrubia obojstranne a požadujeme dodržať minimálne zvislé vzdialenosti medzi potrubiami v zmysle STN 736005. V prípade problémov pri umiestňovaní riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom.

Za dodržania uvedených podmienok, s predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasíme**.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **43,20 €** vrátane DPH 20%.

S pozdravom



Ing. Eleonóra Forgóva

technicko-prevádzková a investičná riaditeľka

Prílohy: PD, faktúra