

Mesto Trnava  
Odbor investičnej výstavby  
Trhová 3  
917 01 Trnava

Trnava 03.12.2020

### **Rekonštrukcia MK J. Hajdóczyho 1.časť -stanovisko k projektovej dokumentácii.**

Vážená pani: Ing. Hudcovičová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava zo dňa 29.10.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na stavbu: **Prepracovanie projektovej dokumentácie MK J. Hajdóczyho 1.časť** pre investora: Mesto Trnava, za týchto podmienok:

Predmetná stavba nepožaduje elektrické pripojenie z distribučných rozvodov ZSDIS. a.s. Projekt okrem rekonštrukcie cestného telesa rieši prípravu a polozenie NN káblových chráničiek v miestach stávajúceho križovania NNK distribúcie s cestou.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

Pred zahájením výsadbových a výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: [dusan.zemko@zsdis.sk](mailto:dusan.zemko@zsdis.sk).


V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.


Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD 83170/2020 a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, [ladislav.kollar@zsdis.sk](mailto:ladislav.kollar@zsdis.sk)

*Predloženú PD Vám zasielame späť.*

S pozdravom  
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

  
Ing. Martin Hajdučko



  
Ladislav Kollár