

**Od:** Ing. Marián Vasilečko  
**Odoslané:** 21. októbra 2020 15:02  
**Komu:** Ing. Andrea Hudcovičová  
**Predmet:** RE: žiadosť o vyjadrenie k PD - Prepracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - 1. časť

**Príznak na spracovanie:** Spracovať  
**Stav príznaku:** Označené

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD - Prepracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - 1. časť, Vám ako správca mestskej optickej siete TOMNET zasielame nasledovné stanovisko:

- Vo vymedzenom území sa nachádzajú vedenia mestskej optickej siete Tomnet. Po oboch stranách ulice po križovatku Cukrová sa nachádzajú HDPE chráničky 40 mm. Na ľavej strane ulice smerom na Cukrovú ulicu je odbočka pre pripojenie Lanového centra. Rovnako sa na uvedenej trase nachádzajú zemné šachty. V rámci rekonštrukcie je navrhnutá pokládka nových HDPE chráničiek pre optickú sieť spolu s VO pre mesto. Bude potrebné zabezpečiť ich vyústenie do našej existujúcej siete, keďže sme správcom a vlastníkom mestskej optickej siete Tomnet.
- V rámci projektu je v časti „Preložky inžinierskych sietí“ spomenutá ochrana siete spoločnosti Swan a Orange žľabovaním. Nakoľko som tu nenašiel spomenutú optickú sieť Tomnet, žiadame obdobnú ochranu a prípadnú prekládku rovnakým spôsobom aj pre vedenia mestskej optickej siete Tomnet. Ochrana v rámci stavby musí byť zabezpečená rovnako pre existujúce trasy ako aj pre šachty, ktoré sa nachádzajú na trase. Opätovné konečné uloženie chráničiek a šacht a prípadné prekládky určené na základe presného vytýčenia siete, je potrebné upraviť tak, aby aj v budúcnosti zodpovedali príslušným normám a predpisom.
- Pri realizácii stavby dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov a dodržanie všetkých podmienok ochrany v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a iných legislatívnych noriem.
- Priebeh našich sietí v danej lokalite sme poskytli elektronicky vo formáte dgn spoločnosti Amberg, ktoré je projektantom stavby. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné vytýčenie v teréne.

S pozdravom  
Ing. Marián Vasilečko



TT-IT, s.r.o.  
Ulica Trhová 2, 91701 Trnava