


LEGENDA :

- 4 - nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, vzduchový výkon ± max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML
- 4.3 - odvodný kovový tanierový ventil EFF DN100
- ...a - prívodné VZT potrubie z exteriéru do VZT jednotky
- ...d - odvodné VZT potrubie do exteriéru z VZT jednotky
- SHK - prívodná strešná vetracia hlavica
- VHO - odvodná strešná vetracia hlavica

POZNÁMKA :

- * potrubie priamého okruhu VZT jednotiek sa zaizoluje
- * tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm
- * kondenz z VZT jednotiek sa odvedie do kanalizácie cez zápchový uzáver - dodávka ZT



prívodné a odvodné potrubie SPIRO, vedené pred stavebnými konštrukciami

Zodpovedný projektant		Ing. M. Marko	
Projektant		Ing. M. Marko	
Miesto		parc.č. : 707/1, k.ú. Čadca, okres Čadca	M.O.P. - Ing. Miroslav Marko ul. Táleňná 217/10, 972 17 Kaniarka 0905 603588 ✉ markomiro4@gmail.com
Investor		Mesto Čadca	Formát 3x A4
Stavba : RP pre zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ Fraňa Kráľa		Dátum	04/2019
		Časť :	Vetranie
		Stupeň dok.	RP
		Mierka	Číslo výkresu
Názov výkresu		REZ miestnosťou č.2.10	VZT - 6