



Bratislava, 10.09.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podmienok č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača“ vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 25.08.2021 pod značkou 2021/S 164-431605 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2021 zo dňa 26.08.2020 pod značkou 41782 – MNA, bola dňa 02.09.2021 doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1

V prílohe „01 zadanie“ je uvedené: „Vybavenie trafostanice vlastní externý dodávateľ energetiky. Z tohto dôvodu nie je možné meniť funkciu, objem ani polohu tohto objektu. Odporúča sa však zakomponovať objekt do návrhu exteriéru (okolie, úprava fasády a pod.).“ Vylučuje sa aj nadstavba, resp. prístavba?

Odpoveď č. 1

Prístavba a nadstavba objektu trafostanice sa priamo nevylučujú. Odporúča sa však objekt nenadstavovať, alternatívne v prípade nadstavby neumiestňovať do nej stavebný program popísaný v kapitole 6. prílohy 01 Zadanie. Nevylučuje sa úprava strechy napr. formou exteriérovej terasy.

S pozdravom

v z. Mgr. Tomáš Heriban
Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania