

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

8826/58619/10302/2021

Vybavuje

JUDr. Filipovič

Dátum

16.09.2021

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ I.

Názov zákazky:

Revízie elektrických zariadení

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 166 pod označením 2021/S 166-434717 dňa 27.08.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 201/2021 Úradu pre verejné obstarávanie pod ozn. 42025 – MSS dňa 30.08.2021.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov).

1./ Otázka záujemcu:

Je za účelom zefektívnenia procesov možnosť kumulovať termíny jednotlivých OPaOS (Najmä pri položkách „zariadenia“ nevynímajúc však aj všetky ostatné)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, je možné kumulovať termíny jednotlivých odborných prehliadok a odborných skúšok.

2./ Otázka záujemcu:

Bude pre úspešného uchádzača pre účely prípravy pre definovaným termínom OPaOS k dispozícii kompletná dokumentácia (najmä pre položky úradnej skúšky nevynímajúc však aj OPaOS) ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre odborné prehliadky a odborné skúšky k trafostaniciam sú dostupné dokumentácie, k ostatným zariadeniam pre odborné prehliadky a odborné skúšky nie sú kompletné dokumentácie.

3./ Otázka záujemcu:

Môže verejný obstarávateľ pri položkách týkajúcich sa VN definovať o aké zariadenia sa jedná? (Např. základné delenie kiosková / jednotľpová / dvojšťpová trafostanica a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na základe otázky záujemcu dopĺňa v dokumentoch 03 Príl. č. 1 k A.2 a B.3-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny ZS, 03 Príl. č. 2 k A.2 a B.2-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny SS, 03 Príl. č. 3 k A.2 a B.2-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny VS k súťažným podkladom požadované informácie týkajúce sa VN. Doplnené dokumenty sú prílohou tohto vysvetlenia a budú poskytnuté všetkým známym záujemcom.

4./ Otázka záujemcu:

Môže verejný obstarávateľ doplniť informáciu, či pri položkách týkajúcich sa VN sú súčasťou aj úsekové odpínače? (štandardom pre SSD – Stredoslovenská distribučná, a.s. je, že úsekový odpínač je majetkom SSD. Naopak štandardom pre ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s. a VSD – Východoslovenská distribučná, a.s. je, že úsekový odpínač je majetkom odberateľa, t.j. NDS, a.s.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, aj úsekové odpínače sú súčasťou odborných prehliadok a odborných skúšok.

5./ Otázka záujemcu:

Môže verejný obstarávateľ doplniť informáciu, či má zabezpečovanie odstávok v zodpovednosti prevádzkovateľom? (má sa namysli hlavne zabezpečenie bez napäťových stavov, blokovanie, B príkazy, komunikácia s jednotlivými distribučnými spoločnosťami a pod.)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bez napäťový stav, blokovanie, B príkazy a komunikácia s distribučnými spoločnosťami je povinný zabezpečiť dodávateľ.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania

Prílohy:

03 Príl č. 1 k A.2 a B.2-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny ZS 16.09.2021

03 Príl č. 2 k A.2 a B.2-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny SS 16.09.2021

03 Príl č. 3 k A.2 a B.2-Návrh na pln. krit. a Špec. ceny VS 16.09.2021