



SADA Č.:.

Fežn D8	drôt D8
SJ0x	svorka k uzemňovacej tyči
SP	pripojovacia svorka
SS	spojovacia svorka
PV	podpera vedenia
JP	zachytávacia tyč
BP	betónový podstavec s klinom a podložkou
FVP	fotovoltaický panel MD P 60 PX 270Wp

POZNÁMKY K OCHRANE PRE BLESKOM:

- Dodržiava STN 62 305-1 až 4: 2012, 2013 - Ochrana pred bleskom
- Návrh chráni fotovoltické zariadenie (ďalej len FVZ), nie objekt na ktorom je FVZ inštalované
- Hladina ochrany objektu pre bleskom - LPS III
- Všetky spoje chrániť proti korózii pasívnou ochranou (asfaltom)
- Zvody a uzemňovacia sústava - jestvujúc
- Všetky kovové časti na streche (antény, komíny, a pod.), ktoré pri удere blesku môžu zaviesť do vnútra objektu nebezpečné prepäťte, sa chrániť oddialeným bleskozvodom.

AUTOR:		ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	
Ing. Rastislav Žigraj		Ing. Rastislav Žigraj	
Ing. Zuzana Žlebočíková			
INVESTOR:		MESTO SABINOV	
STAVBA: SABINOV - REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsJ			
OBJEKT:		SO01	
MIESTO:		NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	
ČASŤ:		ELEKTROINŠTALÁCIA - FOTOVOLTIKÉ ZARIADENIE	
OBSAH VÝKRESU:		STRECHA - ROZMIESTNENIE PANELOV	
Č. VÝKRESU:		1	