



T A T R A T E N D E R

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 09.11.2018

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo len „ZVO“) **Obec Orechová Potôň, Kostolná 281/11, 93002 Orechová Potôň** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 208/2018 zo dňa 23.10.2018 pod značkou 14828 - WYP (ďalej len „Výzva“), v súlade so Zákonom postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 až 115 zákona „Vodozádržné opatrenia“ (ďalej len „Súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž, a na základe poverenia vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 07.11.2018 bola Verejnému obstarávateľovi záujemcom doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 114 ods. 8 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1 (cit.):

„Z poskytnutých výkresov a výkazu výmer nie je jasné, o aký konkrétny typ Odlučovačov ropných látok ide. Žiadame verejného obstarávateľa aby uviedol, o aký konkrétny typ Odlučovačov ropných látok ide, definíciu jeho prietoku a kvalitu výstupu. V prípade, že je k dispozícii PD, žiadame o jej poskytnutie.“

Odpoveď na otázku č. 1:

Údaje o prietokoch sú uvedené aj vo výkaze výmer (1,5/7,5 l/s a 10/50 l/s – teda požadované rozmedzie prietoku), rovnako aj v textovej časti PD sú uvádzané konkrétne hodnoty navrhových prietokov v rámci hydrotechnických výpočtov. Čo sa týka hodnoty výstupu je požadovaná na úrovni 0,5 mg/l NEL.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.