



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
ID 1411 (2)

Vybavuje/linka  
Ing. Monika Debnárová  
0949 014 601

Banská Bystrica  
13.10.2021

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:**

Spojená škola, Kremnička 80, 974 05 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:**

Dodávka a montáž podláh v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.

**Druh postupu:**

podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Vyhlásené:**

vo Vestníku verejného obstarávania č. 213/2021 dňa 17.09.2021 pod značkou oznámenia 43378 - WYP

Dňa 12.10.2021 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) v nasledovnom znení:

*„Chceli by sme ako uchádzač vzniesť námietku a opýtať sa prečo boli znížené kvalitatívne požiadavky na dielo zo strany obstarávateľa/investora. Máme za to, že tak ako obstarávateľ, tak aj prevádzkovateľ požaduje pokiaľ možno čo najvyššiu kvalitu diela a v ich záujme je aby dielo bolo zrealizované pokiaľ možno s čo najkvalitnejšími materiálmi a v čo najvyššej kvalite, tak aby mohlo slúžiť svojmu účelu v požadovanej kvalite a prevedení. Taktiež sa domnievame, že pri nastavení vyššej kvality sa takisto sprísnia aj kritéria pre uchádzačov a obstarávateľ bude mať na výber len s kvalitných a overených dodávateľov/uchádzačov a zamedzí sa takýmto spôsobom špekulatívnym praktikám.*

1)

*máme za to, že gramáž PVC podlahy do 2800g/m<sup>2</sup> je úplne štandardná a bez problémov splniteľná všetkými uchádzačmi, nakoľko pri homogénnych PVC podlahách je okrem všetkých iných parametrov najdôležitejším ukazovateľom kvality materiálu jeho váha a teda podiel plniva, resp. pomer PVC voči kriede. Trieda záťaže nie je až tak dôležitým ukazovateľom, nakoľko aj najvyššiu triedu 34/43 spĺňajú kvalitatívne nižšie materiály s väčšou váhou a väčším podielom kriedy, ktoré sa rýchlejšie odierajú a menej vydržia! Na základe našich dlhoročných skúseností je štandardom požadovať vo vysoko zaťažených prevádzkach ako sú*

*nemocnice, občianske stavby a samozrejme školy váhu 2800g/m<sup>2</sup> a nižšie, nakoľko na trhu sa nachádzajú a bežne inštalujú aj materiály prémiovej kvality s váhou pod 2600g/m<sup>2</sup>.*

2)

*máme za to, že pri bezprašnej podlahe je taktiež znižovanie požiadaviek na kvalitu nivelizačnej stierky kontraproduktívne a ide voči obstarávateľovi/prevádzkovateľovi, nakoľko nerozumieme prečo obstarávateľ znižuje so svojich nárokov a reaguje na neopodstatnené požiadavky niektorých uchádzačov.*

*V záujme obstarávateľ by malo byť vysúťažiť čo najvyššiu kvalitu. Máme za to, že žiadny z uchádzačov by nemal mať problém splniť pôvodné zadanie s požadovanou pevnosťou v tlaku 35Mpa, nakoľko na trhu existuje dodatok materiálov ktoré spĺňajú zadanie.“*

V súlade s § 113 ods. 7 ZVO **verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:**

Verejný obstarávateľ prehodnotil požiadavky na jednotlivé podlahy s ohľadom na dostupnosť materiálov na trhu a elimináciu prípadnej diskriminácie uchádzačov pričom usúdil, že zmenou niektorých parametrov rozšíri hospodársku súťaž bez toho, aby vykonané zmeny mali zásadný dopad na kvalitu.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa