

Názov priestoru

exteriér

Druh priestoru podľa NZA.1.6

VI

Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

AA8, AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR-, AS2, AT2, AU2, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

REZ VÝKOPOM

ULOŽENIE KÁBLA V TERÉNE/ POD CESTOU

ULOŽENIE KÁBLA POD CHODNÍKOM

1. TERÉN

2. ZÁSYV

3. PÓLIA

4. TRIEBA/DOSKA

5. VESTVIA PIESKU

6. NV KÁBEL

7. OCHRANNA RÚRA

POZNÁMKA:

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ INŽINIERSKÉ SIETE !

PRECHODY KÁBLOV POD KOMUNIKÁCIAMI A KRIŽOVANIE S OSTATNÝMI SIEŤAMI RIEŠIŤ POMOČOU CHRÁNIČKY FKKVS 160mm

PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH DAŤ POZOR NA KORENE STROMOV !

Základ stožiara bude odkopaný, kábel bude zo stožiara vytiahnutý a stožiar bude zdemontovaný a nahradený novým. Svetidlo bude napojené na verejné osvetlenie vo svorkovnici najbližšieho stožiara VO.

Napäťová sústava:

3PEN/NPE; AC;50Hz; 400/230V; TN-C-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí.

A.2. Zábrany alebo kryty.

411.3: OCHRANA PRI PORUČE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné spájanie.

Svetidlá:

Stožiar SL001 so svetidlom LU001: 3ks

Neoddeliteľnou súčasťou projektovanej dokumentácie je technická správa

Projektová dokumentácia je vypracovaná pre účely stavebného konania.

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu!

Zhotoviteľ je povinný zo zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!

HL. ARCHITEKT:

ING.HANA FRANOVÁ

ZODP. PROJ.:

Ing. Milan Chorvatovič

VYPRACOVAL:

Ing. Milan Chorvatovič

KRESLIL:

Mgr. Viktória Melišová

INVESTOR:

MESTO TRNAVA, HLAVNÁ Č.1, 917 71 TRNAVA

NÁZOV STAVBY:

OBNOVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HORNÉ BAŠTY II. V TRNAVE

MIESTO STAVBY:

k.ú. Trnava p.č.8854, 8852, 8850/1

NÁZOV VÝKRESU:

VEREJNÉ OSVETLENIE

DRUH PROJEKTU: ELEKTO – SILNOPRÚD

STUPEN PD:DSP

MIERKA: 1:200

ČÍS. ZAK.: 171177SMx

Franciscoho 9/1543 • edecon@edecon.sk • 0908 582890

ARCHÍVNE ČÍSLO:

S1177-E01

POČET LISTOV:

1

INDEX

A

ČÍSLO PARÉ