

## ROZVODNÁ SIETĚ:

3NPE ~ 50Hz 400/230V, TN-C-S

1NPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S

## OCHRANA PRI PORUCHE:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN (STN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3)

DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (STN 33 2000-4-41 čl. 412.5)

## OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (STN 33 2000-4-41 čl. 412.1)

ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (STN 33 2000-4-41 čl. 412.2)

## ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA R\_FVE:

PREVEDENIE: POVRCHOVÝ, plastové dvierka

ROZMERY: VIĎ. OBR.

KRYTIE: IP30/20

PRÚD: In=50A

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: HORE, DOLE

0	2.2019	Ing. Tibor Plecho	Ing. Tibor Plecho
Rev No.	Date	Vypracoval / Designed by	Popis / General Notes



ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER  
ING. TIBOR PLECHO  
0198/20/12 EZ-E2-A/OS

Názov stavby / Project title

**FVE\_DETSKÉ JASLE KOMÁRNO - NOVOSTAVBA**

Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393 - ul. gen. Klapku, Nitriansky kraj

Objekty / Objects

**FVE**

Stupeň / Stage

**Stavebné povolenie**

Zákazka č. / Jon No.

**PD-01-019**

Časť / Discipline

**ELEKTRO**

HIP

**Amante n.o. - Lesná 911/34 Marcelová**

Format

**4A4**

Investor

Mierka / Scale

-

Názov výkresu / Drawing Title

**Jednopolová schéma fve**

Výkres č. / Plan No.

**1**