



Poznámky:

Napätová sústava: 3+N+PE 50Hz 230V/TN-S
1+N+PE 50Hz 230V/TN-S
2N 24V DC SELV

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41
v normálnej prevádzke: - izolovaním živých častí

- krytmi a prekážkami
- prúdovými chráničmi

pri poruche: - samočinným odpojením napájania

Autor stavby: Ing.Olivér Csémy 0526AA
Mag.arch.,Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA

Zodpovedný el.projektant:
Ing.Doležal Ladislav

Investor: Amante n.o.
Lesná 911/34 946 32Marcelová

Miesto stavby: ul. gen.Klapku 94501Komárno
p.č.:7046/4,7051/393

Dátum: 2.2019

Názov stavby:
Detské jasle Komárno
- novostavba

Obsah :
Rozvádzač =RH

Číslo výkresu:
EL - 300

ColisT s.r.o.
Potočná 21
945 01 Komárno

Formát: 1x A4
Listov:3 List:3

Stupeň PD:
Stavebné povolenie