

Zakázka číslo : 13/2019

Názov : Detské jasle Komárno - novostavba

Adresa :

Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393

Číslo rozdelovača	Počet vývodov	Teplota tv [°C]	Teplota tr [°C]	Prietok [kg/hod]	Výkon [W]	Tlaková strata [Pa]
1	11	45.0	38.3	908	7113	13147
2	6	45.0	38.6	524	3934	15322
3	11	45.0	38.6	1165	8750	21008