

Zakázka číslo : 13/2019  
Názov : Detské jasle Komárno - novostavba  
Adresa :  
Komárno, č.p.: 7046/4, 7051/393

Teplota vykurovacej vody : 45/35 °C

Číslo miestnosti	Názov miestnosti	Rozdelovač	Okruh	Vykur. teleso	Trubka	Dĺžka [m]	Ventil Typ	Regulácia	Skrutkovanie Typ	Regulácia	m [kg.hod <sup>-1</sup> ]	• P [Pa]	v [m.s <sup>-1</sup> ]
1.NP													
104	Jedáleň	1	11	21VK 6090	UNIVE	0.000	Heimeier 4340	3	HERZ 3000 rohový 1		62	12156	0.22
105	Výdaj stravy+106zádverie	2	6	21VK 6070	UNIVE	0.000	Heimeier 4340	3	HERZ 3000 rohový 1		55	9391	0.20
108	Umyvárka	2	5	KT 780.600	UNIVE	0.000	HERZ TS-98-V	1	HERZ RL-5 rohové 0,5		24	7056	0.08
112	Umyvárka, WC	1	10	KT 780.600	UNIVE	0.000	HERZ TS-98-V	1	HERZ RL-5 rohové 0,5		24	7056	0.08
Celkom poschodie :						0.000							
2.NP													
Celkom poschodie :						0.000							
Celkom za zakázku :						0.000							