

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 18.10.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Verejný obstarávateľ – osoba podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZVO Eduard Čenteš, Okružná 1190/14, 905 01 Senica, ID verejného obstarávateľa: 21029 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2021 zo dňa 29.09.2021 pod značkou 44285 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: V súťažných podkladoch vo výkaze výmer sa nachádza položka č.50: 349234851 Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) ríms kordónových m 104,000
	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu použitých hmôt na vytvorenie kordónovej rímsy. Je nevyhnutné naň použiť "starú" tehlu alebo môže byť použitá "nová"?
	Odpoveď: Nakoľko bude kordónová rímsa omietnutá, môže byť použitá i nová tehla.