

POTRUBIE VNÚTORNEHO ROZVODU PLYNU DN50
STÚPA Z 1. PP NAD PODLAHU 1. NP (+0.150 m)

NOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEHO ROZVODU PLYNU DN50
PREPOJIŤ PRI PODLAHE DO JESTVUJÚCEHO POTRUBIA DN50

STÚPA NAD PODLAHU
NA: +2.20 m OD PODLAHY

SKLAD

NOVÉ ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE DN20
PREPOJIŤ POD STROPOM DO JESTVUJÚCEHO
POTRUBIA DN20

KOTOLŇA
SV. V. = 2,20 až 2,60 m
OBJEM = 54,0 m³

PLYNOMERŇA
SV. V. = 2,60 m
OBJEM = 16,30 m³

JESTVUJÚCE ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE DN20 VYVEDENÉ
1,0 m NAD ÚROVEŇ STRECHY. POTRUBIE
JE UKONČENÉ TRUBKOVÝM OBLÚKOM DN20 A UZEMNENÉ

PRÍVOD VZDUCHU, NAVRHOVANÁ DVEROVÁ MREŽKA
PZ AL 400x280 mm SO SIETOVINOU PROTI
HMYZU. VÝŠKA OD PODLAHY: +0.30 m
(OD SPODNEJ HRANY)

DVOR-SPEVNENÁ PLOCHA

PRÍVOD VZDUCHU, NAVRHOVANÁ DVEROVÁ MREŽKA
PZ AL 400x200 mm SO SIETOVINOU PROTI
HMYZU. VÝŠKA OD PODLAHY: +0.30 m
(OD SPODNEJ HRANY)


POD STROPOM OSADIŤ VETRACÍ OTVOR 400x200
OTVOR OPATRIŤ VETRACOU MREŽKOU 400x200
SO SIETOVINOU PROTI HMYZU
(ODVOD VZDUCHU)

ODVOD VZDUCHU DO JESTVUJÚCEHO KÓMINOVÉHO
PREDUCHU. KRUHOVÁ VETRACIA MREŽKA IGC315
O PRIEMERE 315 mm SO SIETOVINOU PROTI HMYZU
VÝŠKA: cca 100 mm OD STROPU

POZNÁMKA

VŠETKY SPOJE NA PLYNOVOM ROZVODE JE POTREBNÉ ZVARIŤ. NEVYHNUTNÉ ZÁVITOVÉ SPOJE TESNIŤ
FERMEŽOU A KONÓPIM.
PRI PRECHODE POTRUBIA ČEZ STENU (PREČKY) ULOŽIŤ POTRUBIE DO OCELOVEJ OCHRANNEJ RÚRY.
KONCE RÚRY VHODNE UTESNIŤ.
VOLNE VEDENÝ ROZVOD PO ÚSPEŠNEJ TLAKOVEJ SKÚŠKE NATRIEŤ ŽLTÝM ROZLIŠOVACÍM NÁTEROM.
VOLNE VEDENÝ ROZVOD JE POTREBNÉ UZEMNIŤ.

LEGENDA—VIĎ. V.Č. PL—4



Ved. projektant: Ing. A. Szekely	Zodpovedný projektant: Ing.F.Príščák	Vypracoval: Ing.F.Príščák
Investor: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné Nábřeží č.13, 042 19 Košice	Ing. Príščák František autORIZOVANÝ SLUŽBOVÝ INŽINIER 777 (aut. v od. plyn.) Vybavuje plynovody, kanalizácie vodovody	
Objekt: Objekt na ul. Alžbetiná č.12 v Košiciach	Heslo: 11 Číslo: 0053 324 958 Tel: 0903 324 958	
Stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE	Stupeň projektu: PROJEKT	Dátum: 09/2020
Profesia: PLYN.	Vykres: PODORYS 1. NP-NOVÝ STAV	Mierka: Výkres číslo: PL-2
		1 : 25