



LEGENDA:	
3 ks	AR- SVIETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 STMIEVATELNE DALI 625x625 - Ra90
5 +3 ks	A - SVIETIDLO LED 50W 4000 K DO PODHLADU IP54 625x625 - Ra90
3+2 ks	B - DOWNLIGHT Napr.PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840
2 ks	C - STROPNÉ Napr.PLAST SI1 M OPAL LED 4150lm/840 1x38W, FIX,
1 ks	E - LED podlinkové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20
3 ks	N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO S PIKTOGRAMOM 3W 3hod
2 ks	N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO ASYMETRICKÉ 3W 3hod
11 ks	TLAČÍTKO 1/0 S NÁVRATOM IP 20 POD OMIETKU
2 ks	OTOČNÝ DALI STMIEVAČ 6599-0-2988
3 ks	KRABICA KO100 + IMPULZNÉ RELÉ FINDER 26.02.8.230+WAGO
3 ks	VÝÍNAČ č.1 POD OMIETKU IP 20
3 ks	KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARY PS60 S POISTKOU Napr.KSK125P06P

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA	STROPY
201	RTG PRACOVISKO	28,74	500 Lx	POZINKOVANÝ PODHLAD R.625x625MM
202	OVĽAČ	10,35	500 Lx	POZINKOVANÝ PODHLAD R.625x625MM
203	STROJOVNÁ VZT	10,73	200 Lx	MALBA PRIMALEX BIELA
204	CHODBA	32,87	100 Lx	PODHLAD OWA COSMOS 68 R.600x600MM

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S
: 2/PE AC 230 V 50 Hz, IT – ZDRAVOTNICKÁ SÚSTAVA

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: č. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: č. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: č. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: č. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

POZNÁMKA:
KÁBLE SÚ ULOŽENÉ NAD PODHLADOM V DROTENOM ŽLABE.
MIMO TEJTO TRASY SÚ ULOŽENÉ POD OMIETKOU RESP.POD OBKLADOM STIEN

ZMENA	PREVID	DAV	PODPS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel		
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj		
OBEK	Košice		
INVESTOR	INIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE	POČET A4	4 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja	DÁTUM	03/2021
OBU-PS	Uroskop OMNIA na urologickom oddelení UNLP Košice	Č.ŽÁK.	
	SO 01 – Stavebné úpravy RTG		
	Elektroinštalácia		
OBSAH	Podorys 2.NP – Osvetlenie	MIERKA	1:50
		Č.VÝKR.	02
		KÓTOVANÉ V	mm