




ULOZENIE U1



ULOZENIE U2



CHRANICKA
BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRANICIEK

POTRUBIE	CHRANICKA
$\varnothing 18$	DN25

MAXIMÁLNE ODPORUCANÉ VZDALENOSTI MEDZI PODPERAMI

VONKAJŠI PRIEMER (mm)	MAXIMÁLNE VZDALENOSTI (m)
$\varnothing 10$	1,0
$\varnothing 18$	1,5
$\varnothing 22$	2,0

LEGENDA

- ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

Výpracoval	ING. SLUK	Ved. projektu	ING. ŠUTÝ	Sada č.
Projektant	ING. SLUK	Kontrola		
Investor	UNIVERZITNA NEMOCNICA L.PASTELURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE			
Miesto stavby	RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE			
Parc. číslo				
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE INŠTALACIU RTG PRÍSTROJA ÚROSKOP OMNIA NA UROLOGICKOM ODDelení UNLP KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			
Objekt	SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG MEDICINÁLNE PLYNY			
Obsah	NÁVRH ULOŽENIA, CHRANIČKA	Arch. č.	1221.01.MP	Výk. č. 4