



POZNÁMKA:
KÁBLE SÚ ULOŽENÉ NA STROPE V DROTENOM ŽLABE.
30 m – ŽLAB 100x100 DROTENÝ Napr.CABLOFIL

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

ZMENA	PREVID	DNA	POPS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel		
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj		
OBEK	Košice		
INVESTOR	INIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA, RASTISLAVOVA 43,KOŠICE	POČET A4	3 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja	DÁTUM	03/2021
OBJ.–PS.	Uroskop OMNIA na urologickom oddelení UNLP Košice	Č.ŽÁK.	
	SO 01 – Stavebné úpravy RTG		
	Elektroinštalácia		
OBSAH	Podorys 1.PP – Napojenie	MIERKA	1:100
		KÓTOVANÉ V	mm
			06