

**ROZDELENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV    PODĽA STN 33 2000-5-51:201/A11, O1**

Kód		Priestor					
Vonkajší vplyv		vnútorné priestory s normálnym prostredím - bežný sklad		vonkajšia inštalácia			
	Druh prostredia	III		.VI			
<b>AA</b>	Teplota okolia	AA5		AA7			
<b>AB</b>	Atmosferické podmienky	AB5		AB8			
<b>AC</b>	Nadmorská výška	AC1		AC1			
<b>AD</b>	Výskyt vody - dážď	AD1		AD3			
<b>AE</b>	Výskyt cudzích pevných telies	AE1		AE4			
<b>AF</b>	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1		AF1			
<b>AG</b>	Mechanické namáhanie-nárazy	AG1		AG1			
<b>AH</b>	Mechanické namáhanie-vibrácie	AH1		AH1			
<b>AK</b>	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1		AK2			
<b>AL</b>	Výskyt živočíchov	AL1		AL2			
<b>AM</b>	Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce pôsobenie	AM1		AM1			
<b>AN</b>	Slnéčné žiarenie	AN1		AN3			
<b>AP</b>	Seizmické účinky	AP1		AP1			
<b>AQ</b>	Búrková činnosť	AQ1		AQ3			
<b>AR</b>	Pohyb vzduchu	AR1		AR3			
<b>AS</b>	Vietor	AS1		AS3			
<b>AT</b>	Snehová pokrývka	AT1		AT3			
<b>AU</b>	Námraza	AU1		AU4			
<b>BA</b>	Schopnosť osôb	BA1		BA1			
<b>BB</b>	Odpor tela						
<b>BC</b>	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2		BC2			
<b>BD</b>	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1		BD3			
<b>BE</b>	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1		BE1			
<b>CA</b>	Stavebné materiály - steny	CA1		CA1			
	-strecha	CA1		CA1			
<b>CB</b>	Konštrukcia budovy	CB1		CB1			

