

ZÁKAZKA: Vianočné osvetlenie v meste Trnava

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu

z 13.10.2021 01:07:19

Vysvetlenie č. 1

Odpovede uvádzame **červeným písmom** priamo pod otázkami

1. *Poprosíme opisom upresniť základnú myšlienku, koncept výzdoby. Napr. možný branding mesta a jeho symbolov vo výzdobe a tiež preferovanú farebnosť. Prípadne iné aspekty, ktoré majú byť zohľadnené v návrhu. Aký je základný motív a myšlienka výzdoby v realizovanom priestore? Tiež aká bude namontovaná ostatná výzdoba v priestore?*

V podkladoch pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ uvádza, že ide o teplý biely odtieň osvetlenia. Verejný obstarávateľ v podkladoch pre verejné obstarávanie zámerne neuvádza žiaden iný motív alebo myšlienku práve preto, že od samotných uchádzačov požaduje ich vlastný návrh, do ktorého sa má pretaviť ich kreativita, vízia a ich vlastný vklad. Verejný obstarávateľ z tohto dôvodu zvolil ako kritérium hodnotenia pomer ceny a kvality.

2. *K bodu: „každý prvok výzdoby musí obsahovať napájací zdroj, vhodnú poistku a napájacie vodiče sa musia dať pripevniť do existujúcich rozvodov-svorkovnic,“ Aké sú technické parametre pripojenia pri jednotlivých bodoch výzdoby: 1. Budova Radnice, 2. previsy na Hlavnej ulici, 3. stromy na hlavnej ulici, 4. výzdoba umelého stromčeka? Poprosíme definovať spôsob akým sa budú jednotlivé body pripájať? Napríklad elektrická zásuvka jej istenie a IP krytie. Pri 7 ks previsov a 40ks stromov aj počet miest pripojenia.*

Budova Radnice: v interiéri Radnice pri balkóne je zásuvka 230 V, 10 A, v stene je diera pre priestup kábla. Na kábel sa napojí rozvodná krabica OBO, z ktorej sa napája výzdoba Radnice.

Previsy na Hlavnej ulici: v blízkosti lán (prevesov) sa nachádzajú rozvodné OBO krabice – pri odkvapovej rúre (viď foto uvedené nižšie). Pri každom prevese je jedna, t. j. spolu 7 krabíc 230 V, 10 A na Hlavnej ulici.

Stromy na Hlavnej ulici nemajú pripravený žiadny prívod energie. V budúcnosti by bolo potrebné zriadiť sekundárny prívod uložený do zeme pozdĺž Hlavnej ulice.

Umelý stromček je pripojený prostredníctvom podzemného rozvádzača, zásuvka 230 V, 16 A.

3. *Je nutné k pripojeniu dokladať aj revíziu správu?*

Revíziu správu k novej elektrickej inštalácii je potrebné doložiť.

