

# OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE

odbor starostlivosti o životné prostredie



A00209544

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

LESY Slovenskej republiky  
štátny podnik, Nám. SNP 8  
975 66 Banská Bystrica

Dátum - 1. AUG. 2018

Číslo zánamu E 1782 Číslo spisu

Číslo spisu

Lesy SR, š.p.  
OZ Topoľčianky  
Parková 7  
951 93 Topoľčianky

200

LESY Slovenskej republiky  
štátny podnik,  
OZ TOPOĽČIANKY  
Parková 7, 951 93 Topoľčianky

Vybavuje

Dátum - 6. 08. 2018

Číslo zánamu E 1782/1015 Číslo spisu

Váš list číslo/zo dňa

Prílohy 1/24.07.2018

Náše číslo

OU-ZM-OSZP-2018/001183-02 KD

Vybavuje

Ing. Komárová

Zlaté Moravce

31.07.2018

Vec

„Chladiareň na uskladnenie diviny“ - vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), úsek štátnej vodnej správy bola od Vás dňa 24.07.2018 doručená žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii „Chladiareň na uskladnenie diviny“, vypracovanej PRONSTAV projektová a technická príprava stavieb, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Petrom Žiakom, v termíne jún 2018.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie chladiarenskej haly z dôvodu rozšírenia existujúcich skladových priestorov prevádzky Predajne mäsa z diviny. Skladovanie diviny bude v 2 uzavretých chladiacich boxoch, zavesené na plocháčovej nerezovej dráhe so závesmi. Množstvo uskladnenej diviny v navrhovanej prevádzke bude cca 15-20 t. Chladiareň bude vybudovaná v obci Topoľčianky, na parc. č. 808/2 a 347/2 v k. ú. Topoľčianky, v areáli investora Lesy SR, š.p. Napojenie na vodu bude od existujúcej vodomernej šachty, do ktorej je voda privádzaná vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu. Odkanalizovanie splaškových vôd a odvod kondenzátu z chladiacej jednotky bude do jestvujúcej vodotesnej uzavretej žumpy o objeme 5 m<sup>3</sup>. Odvedenie dažďových vôd zo strechy bude na terén. V nadväznosti na navrhovanú prevádzku chladiarne bude zrealizovaná nová asfaltová spevnená plocha. Dažďové vody zo spevnenej plochy budú odvedené na jestvujúcu komunikáciu a následne do jestvujúcej uličnej vpuste. Celová výmera spevnenej plochy bude 89,55 m<sup>2</sup>.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov



OKRESNÝ  
ÚRAD  
ZLATÉ MORAVCE

Telefón  
+421/37/6421106

E-mail  
darina.komarova@minv.sk

Internet  
www.minv.sk

IČO  
00151866

(ďalej len „vodný zákon“) preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu a dáva vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, že navrhovaná investícia: „**Chladiareň na uskladnenie diviny**“

**z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za dodržania podmienok:**

1. Odpadové vody je možné odvádzať do žumpy len v tom prípade, kde nie je možnosť ich odvedenia do verejnej kanalizácie.
2. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia predložiť **súhlas** orgánu štátnej vodnej správy na stavbu skladu znečisťujúcich látok (stavbu žumpy) vydaný v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
3. Na kolaudačnom konaní predložiť výsledky skúšky tesnosti žumpy. Osoba vykonávajúca tieto skúšky musí mať certifikát na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Upozorňujeme na možný stret záujmov pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona a § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je toto vyjadrenie záväzným stanoviskom pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Ing. Mária Sýkorová  
vedúca odboru



## Doručenka k "[Vyjadrenie k PD "Chladiareň na uskladnenie diviny"]"

Okresný úrad Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2018/001183-002

01.08.2018 08:01:21

Dobrý deň,

**dňa 01.08.2018 o 06:31** bola správa úspešne doručená.

S pozdravom,

prevádzka portálu slovensko.sk

► Podrobné informácie

