



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE PRIPOJOVACIE
- UN UMÝVADLO NA NOHE NEREZOVÉ OVLÁDANÉ KOLENOM
- SN STERILOZÁTOR NA NOŽE
- EPO PODDREZOVÝ ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ VODY HAKL PM typ PM-13, Q = 3,5 kW, 230V / 50 Hz, 2 x 20A, IP 45
- PKŽ PRIEMYSELNÝ KRABICOVÝ ŽLAB NEREZ APR1-1101
- PV-1 PRIEMYSELNÁ VPUŠŤ S KRABICOVÝM VTOKOM NEREZ APR1-1151
- PV-2 PRIEMYSELNÁ VPUŠŤ NEREZ APR1-1150
- HL 138 PODOMIETKOVÁ VODNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKAPRE ODVOD KONDENZÁTU
- ZK DN 15 VÝTOKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJKOU NA HADICU S MOŽNOSTŮU PŘIPOJENIA VYSOKOTLAKOVÉHO ČISTIČA

POZNÁMKA:

POTRUBIE STUDENEJ VODY A ODVODU KONDENZÁTU TEPELNE IZOLOVAŤ IZOLAČNÝMI TRUBICAMI POLIFOAM HR. 20 A 30 mm.

ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ	PROMiD MIROSLAV DRIENOVSKÝ KRÁTKA 182, 951 93 MACHULINCE IČO.: 34 394 664, TEL.: 0905 646711	
PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ		
INVESTOR	LESY SR, OZ TOPOLEČIANKY		
MIESTO	TOPOLEČIANKY, parc. č. 808/2		
STAVBA:		STUP. PD	PPSP
CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY		FORMÁT	3 A4
		DÁTUM	06-2018
OBJEKT:		MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.:
OBSAH:			
PôDORYS PRÍZEMIA		1:50	ZT - 3