

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

**všetkým záujemcom**

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z086347-2021-OZZ

Vybavuje/ linka  
Ing. Vetráková/ kl. 322

Bratislava  
06.10.2021

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Modernizácia a výmena vybraných okien, dverí a zárubní**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku VO č. 217/2021 dňa 23.09.2021, pod č. 43916 – WYP.

Na základe žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatých prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcov.

## **Otázka č. 1**

V časti č.1 VO stanovil termín ukončenia realizácie do 60 dní od prevzatia staveniska. Štandardná dodávka interiérových obložkových dverí je 10-12 týždňov.

Je možné zo strany VO predĺžiť termín ukončenia realizácie ?

### **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 1:**

*Vzhľadom k tomu, že odovzdanie staveniska sa môže uskutočniť až po odsúhlasení, podpise Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami a následne až po zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, má verejný obstarávateľ za to, že dodávateľ bude mať dostatočný priestor na zabezpečenie predmetu zákazky.*

*Z toho dôvodu verejný obstarávateľ trvá na termíne ukončenia realizácie zákazky v lehote do 60 dní od prevzatia staveniska.*

## **Otázka č. 2**

V časti č.1 je potrebná aj demontáž pôvodných dverí a zárubní. Môže VO špecifikovať o aké zárubne sa jedná? (obložkové alebo zalievané do betónu)

### **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 2:**

*Jedná sa o typ zalievanej zárubne, ktorá je obmurovaná, tzv. šrobovaná ocel'ová zárubňa.*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

## **Otázka č. 3**

Prosím spresniť typ výplne/zasklenia, máte uvedené bezp.2sklo. Môže byť napríklad 6/16/6 čo však nie je bezpečnostné, 33.1/20./33.1 toto sa používa pre krídla automatických dverí, atď...

Prosím jednoznačne uviesť požadované zasklenie do krídiel automatických dverí a samostatne pre ďalšie položky, ak bude požiadavka na rôzne zasklenie.

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 3:**

*Verejný obstarávateľ trvá na zadaní uvedenom v Prílohe č. 1B SP, Opis predmetu zákazky, t.j. požaduje dodať bezpečnostné izolačné dvojsklo, tzn., že musí spĺňať všetky podmienky pre bezpečnostné izolačné dvojsklo. Napr. vrstvené sklo spojené bezpečnostnou fóliou; skladba zasklenia musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala normy pre bezpečnostné izolačné dvojsklo.*

## **Otázka č. 4**

Ako máte uvedené v časti technická vlastnosť - bude použitý hliníkový systém bez prerušeného tepelného mostu, áno ?

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 4:**

*Áno, bez prerušeného tepelného mostu.*

## **Otázka č. 5**

Budú 1 a 3 obsahovať podlahové zámky?

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 5:**

*Podlahové zámky požaduje verejný obstarávateľ dodať iba v položke č. 1 (vchod do jedálne).*

## **Otázka č. 6**

Typ vložky je nutný FAB, alebo aj ekvivalent? / napr.ISSEO, Winkhaus, CISA /

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 6:**

*Verejný obstarávateľ akceptuje aj inú značku pre vložky ako FAB, no musí spĺňať technické parametre pre systém „generálny kľúč“.*

## **Otázka č. 7**

Prosím spresniť rozmery pásu skla pri kľučke š.xv., aj typ zasklenia / napr. dubová kôra číra, saninato, stopsol, master care /

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 7:**

*Rozmery pásu skla požaduje verejný obstarávateľ v rozmeroch cca 250x1400 mm; typ zasklenia: sklo mliečne priesvitné nepriehľadné, typ značky verejný obstarávateľ neurčuje.*

## **Otázka č. 8**

Pri dverách ma byť dodaný aj prah dverí? ak áno prosím spresniť rozmery a finálnu úpravu, či má byť nalakovaný a podobne, príp. farbu.

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

**Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 8:**

*Prah dverí nie je súčasťou predmetu zákazky. Prahy vo dverách budú nahradené prechodovými lištami.*

**Otázka č. 9**

V kanceláriách bude obklad po demontáži dverí odstránený a dotknuté miesto murársky ošetrené, áno?

**Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 9:**

*Vo väčšine kancelárií sa v tesnej blízkosti zárubní z vnútornej strany kancelárií nachádzajú obyčajné biele kachličky, ktorých prvý stĺpec nachádzajúci sa hneď pri zárubni, bude potrebné odstrániť. Odstránené kachličky nebude potrebné nahradiť novými. Verejný obstarávateľ požaduje okolitú stenu vo vnútri všetkých kancelárií po výmene zárubne riadne vyspraviť a vymaľovať.*

S pozdravom

**Ing. Peter Ferjančík v.r.**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR