

**všetkým záujemcom**

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z087033-2021-OZZ

Vybavuje/ linka  
Ing. Vetráková/ kl. 322

Bratislava  
08.10.2021

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Modernizácia a výmena vybraných okien, dverí a zárubní**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku VO č. 217/2021 dňa 23.09.2021, pod č. 43916 – WYP.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatej prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

### **Otázka č. 1**

„K otázke č. 3 : prosím jednoznačne spresniť či bude bezp. fólia / ochrana pred úrazmi / na jednom z dvoch izolačných skiel napríklad z interiéru, alebo na oboch sklách izolačného 2jskla.“

### **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 1:**

Aby nedošlo k nedorozumeniu verejný obstarávateľ prikladá k tomuto stanovisku i celé znenie otázky č. 3 spolu so stanoviskom verejného obstarávateľa, uvedených vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.10.2021:

„Otázka č. 3

*Prosím spresniť typ výplne/zasklenia, máte uvedené bezp.2sklo. Môže byť napríklad 6/16/6 čo však nie je bezpečnostné, 33.1/20./33.1 toto sa používa pre krídla automatických dverí, atď...*

*Prosím jednoznačne uviesť požadované zasklenie do krídiel automatických dverí a samostatne pre ďalšie položky, ak bude požiadavka na rôzne zasklenie.*

*Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 3:*

*Verejný obstarávateľ trvá na zadaní uvedenom v Prílohe č. 1B SP, Opis predmetu zákazky, t.j. požaduje dodať bezpečnostné izolačné dvojsklo, tzn., že musí spĺňať všetky podmienky pre bezpečnostné izolačné dvojsklo. Napr. vrstvené sklo spojené bezpečnostnou fóliou; skladba zasklenia musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala normy pre bezpečnostné izolačné dvojsklo“*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

Verejný obstarávateľ má za to, že na otázku č. 3 od záujemcu už odpovedal v rámci vysvetlenia zo dňa 07.10.2021. Je na rozhodnutí dodávateľa, z ktorej strany bude bezpečnostné sklo umiestnené. Skladba zasklenia musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala normy pre bezpečnostné izolačné dvojsklo.

## **Otázka č. 2**

„K otázke č. 8 : prechodová lišta nie je uvedená vo Vašich požiadavkách, má táto byť súčasťou dodávky?“

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 2:**

Aby nedošlo k nedorozumeniu verejný obstarávateľ prikladá k tomuto stanovisku i celé znenie otázky č. 8 spolu so stanoviskom verejného obstarávateľa, uvedených vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 07.10.2021:

*Otázka č. 8*

*Pri dverách ma byť dodaný aj prah dverí? ak áno prosím spresniť rozmery a finálnu úpravu, či má byť nalakovaný a podobne, príp. farbu.*

*Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke č. 8:*

*Prah dverí nie je súčasťou predmetu zákazky. Prahy vo dverách budú nahradené prechodovými lištami.*

Prechodová lišta nie je súčasťou predmetu zákazky. To znamená, že nie je súčasťou verejného obstarávania. Prahy vo dverách budú v budúcnosti nahradené prechodovými lištami.

S pozdravom

**Ing. Peter Ferjančík v.r.**  
generálny tajomník služobného úradu MZ SR