



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Humenné

Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné

Call centrum: 057/7870 777

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKIBX

VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Mestský úrad v Snine	
Dátum: 28. 04. 2021	
Číslo zápisu: 4025	Číslo spisu: 01, 3P, 20-SP
Vybavuje: 01629	Naša značka: 2021/O

Váš list číslo/zo dňa

Výst.2021/2125-02-CZ

19.04.2021

Naša značka

2021/O

Mesto Snina

Mestský úrad Snina

**Oddelenie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a stavebného poriadku
Strojárska 2060/95
069 01 Snina**

Vybavuje/telefón

Ing. Turik/ 057 7870 485

stefan.turik@vodarne.eu

Humenné

26.04.2021

Vec:

Vnútroblok 1. mája na parc.č. 142/2 k.ú Snina
zakreslenie podzemných inžinierskych sietí

Dňa 22.04.2021 nám bola doručená žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí v správe a prevádzke našej spoločnosti na parc.č. 142/2 k.ú. Snina. K žiadosti bola priložená situácia z mapového klienta ZBGIS s vyznačeným záujmovým územím.

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme nasledovné:

- V záujmovom území k.ú. Snina sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je informačne a orientačne zakreslené v priloženej situácii v mierke 1:1000.
- Zakreslenie sietí má výhradne informatívny a orientačný charakter. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností. Na základe objednávky vytýčíme siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich potrubí (1,5 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500). Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a zhoršili prístup k verejnému vodovodu. Pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).
- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadať ich majiteľa, resp. správcu.

Toto stanovisko – zakreslenie je vydané výlučne k existencii podzemných inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti a nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.


Zakreslenie podzemných inžinierskych sietí nie je možné použiť pre účely vydania územného, stavebného a kolaudačného povolenia, ohlásenia drobnej stavby, taktiež ho nie je možné použiť k povoleniu odstránenia stavby, k povoleniu terénnych úprav, zemných, stavebných prác a iných sanačných prác.

Naše stanovisko má platnosť jeden rok od vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo spracované.

S pozdravom

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
závod HUMENNÉ
Osloboditeľov 108
066 01 HUMENNÉ

Ing. Kristián Babinec
riaditeľ závodu



Príloha:

1x situácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v mierke 1:1000
úsek VTN/odd. tech. činností /F1.6/5

