

<b>Mestský úrad v Snine</b>	
Dátum:	03. 05. 2021
Číslo záznamu:	4173
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: ON, ÚP, ŽP, SP

**Mesto Snina**

**Oddelenie V, ÚP, ŽP a SP**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Váš list číslo / zo dňa**

Výst.2021/2125-03-Cz

19.4.2021

**Naše číslo**

SV/21/04/30-03

**Vybavuje/linka**

Ing. V. Minčíč

057/24 24 320

**Snina**

30.04.2021

**Vec :**

**„Vnútroblok 1. mája“ - žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k existencii sietí k predprojektovej príprave - odpoveď.**

Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. vydáva záväzného stanoviska k predprojektovej príprave stavby dažďovej záhrady „Vnútroblok 1. mája“.

Vydané pre :

žiadateľ – Mesto Snina

názov stavby – predprojektová príprava vyššie uvedenej stavby

dôvod žiadosti – vydanie záväzného stanoviska

katastrálne územie – Snina

parcelné číslo – C KN 142/2

Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica ako prevádzkovateľ siete sústavy tepelných zariadení v meste Snina, podľa ustanovení Zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### SÚHLASÍ

s umiestnením vyššie uvedenej stavby  
 za dodržania nasledujúcich podmienok :

- v záujmovom území stavby **sa nachádzajú PIS** v správe našej spoločnosti
- pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať našu spoločnosť o vytýčenie existujúcich sietí sústavy tepelných zariadení

- stavebník je povinný pred začatím územného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely územného konania na posúdenie našej spoločnosti
- v projektovej dokumentácii pre účely územného konania požadujeme aby stavebník:
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu sietí sústavy tepelných zariadení a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami podľa §36 Zákona č. 657/2004
  - pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí prislúchajúcich k navrhovanej stavbe dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim sieťam sústavy tepelných zariadení

V prílohe prikladáme situáciu sietí sústavy tepelných zariadení, ktorá má výhradne informatívny a orientačný charakter.

Naše stanovisko má platnosť jeden rok od vydania a stráca platnosť pri zmene podmienok na základe ktorých bolo spracované.

Prílohy : situácia sietí sústavy tepelných zariadení

S pozdravom

**T E P L O** Teplo GGE s.r.o. ①  
**GGE**  
Robotnícka 2160  
017 01 Považská Bystrica  
Prevádzka Snina:  
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina  
IČO: 36012424, DIČ: 2020441027

Ing. Minčíč Vladimír  
Teplo GGE s.r.o., prevádzka Snina,  
riaditeľ



