

Vysvetlenie SP č. 2 – na žiadosť č. 3

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „**Rekonštrukcia budovy školy SPŠ - Stavebnej a geodetickej na ul. Lermontovova 1, Košice – I.ETAPA Prístavba**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2021 pod číslom 47298- WYP zo dňa 18.10.2021 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č.3

Otázka č.1

V objekte SO 02 Prístavba vo výpise konštrukcií pri pozícii OK 10 sa nachádza Plastové okno s protipožiarnou ochranou EI 30 D3. Vo výkaze výmer sa táto poznámka pri danej pozícii okna nenachádza. Pýtame sa verejného obstarávateľa čo platí - výpis prvkov alebo výkaz výmer? Plastové okná protipožiariene otváracie sa nevyrábajú. Okno protipožiariene musí byť fixné.

ODPOVEĎ

V danej položke je potrebné vychádzať z Požiarna správa , výkres č. 5.

Uchádzači naceňujú v predmetnej položke okno protipožiarné - NEOTVÁRACIE

Otázka č.2

V objekte SO 03 Osobný výťah a rampa pre imobilných vo výpise konštrukcií pri pozícii OK 90 sa nachádza Plastové okno s protipožiarnou ochranou EI 30 D3. Vo výkaze výmer sa táto poznámka pri danej pozícii okna nenachádza. Pýtame sa verejného obstarávateľa čo platí - výpis prvkov alebo výkaz výmer? Plastové okná protipožiariene otváracie sa nevyrábajú. Okno protipožiariene musí byť fixné.

ODPOVEĎ

V danej položke je potrebné vychádzať z Požiarna správa , výkres č. 5.

Uchádzači naceňujú v predmetnej položke okno protipožiarné - NEOTVÁRACIE

V Košiciach, 02.11.2021