

Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky verejnej súťaže:

„Dodávka a montáž klimatizačných zariadení“

Vysvetlenie č. 1:

Otázka č. 1:

„Chcela by som sa informovať, či za ekvivalent funkcie bezprievanového chladenia bude považovaná aj funkcia sprchového chladenia.“

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že funkciu sprchového chladenia nie je možné považovať za ekvivalent funkcie bezprievanového chladenia, keďže sa prevažne používa v priemysle, a preto nie je vhodné pre potreby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať funkciu sprchového chladenia ako ekvivalent funkcie bezprievanového chladenia.

v Bratislave, dňa 21.12.2021