



Číslo spisu: 1340/2020 O:6208/2020  
Vybavuje: Ing. Rapčan Maslenová

Žiar nad Hronom: 07.04.2020



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa: 14.4.2020 podpis

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, posúdilo žiadosť Banskobystrického samosprávneho kraja, so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (Domov sociálnych služieb, Ladomerská vieska 84, 965 01 Žiar nad Hronom - ako správca nehnuteľnosti) v zastúpení PhDr. Miroslavou Urbílikovou, bytom Československej armády 252/34, 976 01 Kremnica, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania“ na pozemkoch parc. č. CKN 1342 a CKN 1343 v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom a na základe výsledkov konania podľa § 58, § 62 a § 63 stavebného zákona, v súčinnosti so zákonom č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“)

rozhodlo takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa

### povoľuje

stavba: „**Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania**“

na pozemkoch parcelné čísla: **CKN 1342 a CKN 1343**

v katastrálnom území: **Žiar nad Hronom, obec: Žiar nad Hronom**

#### I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Projektová dokumentácia rieši výstavbu jednopodlažnej stavby domova sociálnych služieb s pôdorysnými rozmermi 36,9 x 10,9 m s valbovou strechou so sklonom strechy 22° s výškou hrebeňa 5,53 m. V objekte budú dve samostatné bytové jednotky, každá s kapacitou 6 osôb a priestor určený pre zamestnancov DSS Ladomerská Vieska. Spevnená plocha a parkovisko so šiestimi odstavnými plochami z toho jedno vyhradené miesto pre ŤŽP bude predmetom samostatného povolenia v zmysle zákona č. 135/1991 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (pre stavebníka), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Viliam Michálek, PhD., Školská 525, 013 24 Strečno, číslo oprávnenia 5970\*11. Projektant zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu.
3. Napojenie na inžinierske siete:  
Dopravné napojenie:  
- existujúcim vjazdom s technickými úpravami  
Napojenie na elektrickú energiu:  
- novou vzdušnou elektrickou prípojkou, ktorá bude vedená z existujúceho vzdušného vedenia z podperného bodu, závesným káblom do prípojkovej poistkovej skrine umiestnenej na novom podpernom bode na pozemku navrhovateľa





Napojenie na vodu:

- novou vodovodnou prípojkou cez novú vodomernú šachtu na verejný rozvod, súčasťou bude aj nový nadzemný hydrant umiestnený v tesnej blízkosti vodovodnej šachty

Odvetranie:

- novou kompaktnou vetracou jednotkou s protiprúdovým rekuperátorom, umiestnená bude v podkroví, nasávanie a výfuk bude cez strešnú konštrukciu

Odkanalizovanie:

- splaškové vody – novou kanalizačnou prípojkou cez novú revíznú šachtu na verejnú kanalizáciu  
- dažďové vody – zo striech a spevnených plôch bude zvedená na pozemku stavebníka cez kanalizačné vpuste do akumulácie dažďovej nádrže s prepadom do zmiešanej verejnej kanalizácie

Vykurovanie a ohrev TUV

- zdrojom tepla bude elektrické tepelné čerpadlo so systémom vzduch - voda

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné slovenské technické normy.
5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
7. Vyznačiť priestor, kde sa budú stavebné práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu pre verejnosť.
8. Pred začatím výkopových prác požiadať Mesto Žiar nad Hronom o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva (rozkopávkové povolenie – Ing. Mindová)
9. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyvážení stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred výjazdom zo staveniska.
10. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník priebežne a bezodkladne.
11. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
12. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov:

Mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného plánovania

Vyjadrenie č. 2764/2019 O:22676/2019 zo dňa 06.08.2019:

- Rešpektovať maximálnu podlažnosť objektu v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta Žiar nad Hronom, ktorá je v dotknutej lokalite stanovená na 2 nadzemné podlažia.
- V zmysle § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.), musí stavba zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a musí byť doň vhodne začlenená. Architektonické riešenie nového objektu je potrebné navrhnuť s ohľadom na charakter okolitej zástavby Ul. Partizánska, ktorú tvoria objekty, postavené koncom devätnásteho, začiatkom dvadsiateho storočia. S prihliadnutím na uvedené skutočnosti je potrebné objekt navrhnuť so šikmou strechou, zvoliť jeho primerané materiálové vyhotovenie a farebnosť a v prípade, ak objekt nebude osadený na existujúcej stavebnej čiare, z dôvodu dosiahnutia súvislého uličného pohľadu riešiť pred celým pozemkom plné oplotenie s povrchovou úpravou omietnutím, výšky min. 2 m.
- V rámci stavby je potrebné zabezpečiť primeraný počet odstavných a parkovacích stojísk v súlade s ustanoveniami § 8 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., v zmysle ktorých: „Stavba musí byť vybavená odstavným a parkovacím stojiskom riešeným ako súčasť stavby alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná časť stavby, alebo umiestneným na pozemku stavby.“
- Mesto Žiar nad Hronom, ako orgán územného plánovania, v zmysle podmienok stanoviska č. 2764/2019 zo dňa 06.08.2019 požaduje riešiť pred uličnou časťou pozemku plné oplotenie





s povrchovou úpravou omietnutím, s výškou 2 m, s primerane navrhnutou vstupnou bránou, zodpovedajúcou archít. charakteru okolitého prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Vyjadrenie č. OU-ZH-OSZP-012175-002/2019 záznam: 0039515/2019 zo dňa 18.10.2019 a OU-ZH-OSZP-2020/004408-002 záznam: 0010520/2020 zo dňa 13.03.2020:

- K navrhovanej stavbe je potrebný súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.
- Parkovacie plochy musia byť stavebne zrealizované tak, aby počas ich prevádzky nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd.
- Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona.

Vyjadrenie č. OU-ZH-OSZP-012220-2/2019 záznam: 0041944/2019 zo dňa 06.11.2019:

- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby navrhovateľa.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
- Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
- Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.
- Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným zákonom
- Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia OU-ZH-OSZP-012220-2/2019 záznam: 0041944/2019.

Vyjadrenie č. OU-ZH-PLO-2019/012127 zo dňa 29.10.2019:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie, jej uložením a rozprestrením po nezastavanej časti poľnohospodárskeho pozemku C-KN č. 1343 v množstve 144,6m<sup>3</sup> v k. ú. Žiar nad Hronom za účelom zúrodnenia pôdy.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu na základe predloženia porealizačného geometrického plánu a stanoviska OU-ZH-PLO-2019/012127.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom

Stanovisko č. K/2019/01328-2 zo dňa 30.10.2019:

- Realizácia uvedenej stavby musí byť v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou mesta Žiar nad Hronom.
- Zabezpečiť vetranie priestorov objektu podľa požiadaviek § 3 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. (záchod, šatňa, kúpeľne).
- Priestor nad sporákom v kuchyni musí byť vybavený lapačom splodín varenia s účinným odťahom. Uvedené je v súlade s bodom 4.2.2.11 STN 73 4301 Budovy na bývanie.
- V technickej miestnosti, ktorá bude využívaná aj na pranie osobnej bielizne, zabezpečiť drez s výtokom teplej a studenej vody.
- Ku kolaudácii stavby preukázať kvalitu pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy, ktorou bude zásobovaný objekt zariadenia sociálnych služieb po rekonštrukcii, v súlade s požiadavkami podľa § 2 ods. 5 písm. b) vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.





SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyjadrenie č. TD/NS/0067/2020/Ve zo dňa 02.03.2020:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m.
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom

Stanovisko č. ORPZ-ZH-ODI-96-082/2019 zo dňa 13.12.2019

Súhlasí s použitím navrhovaného trvalého dopravného značenia za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- Dopravné značky budú vyhotovené a osadené v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách a STN 01 8020.
- Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 stavebného zákona.

Súhlasíme s použitím navrhnutého prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení (podľa predložených schém PDZ) ako aj s čiastočnou uzávierkou a zvláštnym užívaním cesty III/2484 za predpokladu že budú dodržané nasledovné podmienky:

- Navrhovateľ je povinný pod v dostatočnom časovom predstihu pred použitím príslušného dopravného značenia informovať tunajší ODI OR PZ ZH o jeho použití, (min. 3 dni vopred na tel. č. 0961643511, 3500, alebo mailom: [michal.obertas@minv.sk](mailto:michal.obertas@minv.sk)).
- Realizáciu prác žiadame vykonávať tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo najkratší čas.
- V prípade potreby (ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) žiadame premávku na ceste III/2484 regulovať náležitým poučením osobami označenými v zmysle § 4, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyobrazenie a farebné vyhotovenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení musí zodpovedať ustanoveniam a obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.





- 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiadavkám príslušných technických predpisov.
- Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov.
  - Realizácia osadenia dopravných značiek bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 stavebného zákona.
  - Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.

Banskobystrická regionálna správa ciest

Vyjadrenie č. BBRSC/06336/2019, BBRSC/06347/2019 zo dňa 20.11.2019:

- Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2484 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „Novostavba objektu DSS, Zariadenie podporovaného bývania“, bude zodpovedať investor (navrhovateľ). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Novostavba objektu DSS, Zariadenie podporovaného bývania“ zodpovedá navrhovateľ.
- Práce v dotyku s cestou III/2484 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
- Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať OÚ odbor pre CD a PK v ZH o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác.
- Začatie a ukončenie prác na dopravnom pripojení musí byť nahlásené min. 2 dni pred plánovaním začatím a ukončením stavby a schválené zodpovedným zástupcom BBRSC a.s., Kamody Jaroslav-t.č. +421918543605.
- Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
- Kontaktná osoba BBRSC a.s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav Kamody t. č.: 0918 543 605.
- V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník tuto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovat' prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty III/2484 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC (napríklad naorávanie snehu na oplotenie, zatekanie vody...).
- Rekonštrukciu dopravného pripojenia a križovanie cesty je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Rekonštrukcia vjazdu z cesty III/2484 na pozemok CKN 1342 a 1343:

- Vjazd musí odsúhlasiť dopravný inžinier (Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom)
- Zachovať odvodnenie cesty III/2484 so zachovaním pozdĺžneho sklonu (bez vytvorenia prekážky plynulému odtoku povrchových vôd z vozovky).
- Príľahlá prístupová cesta bude spevnená, bezprašnej úpravy (betón, asfalt...), jeho plochou nesmie na vozovku zatekať povrchová voda.
- Hranu vozovky v mieste zriadenia vjazdu (pripojenia) je potrebné zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev. Zapílenú hranu vozovky je potrebné pred napojením natrieť spojivom (spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg.m<sup>2</sup> (STN 73 6129).
- Napojenie vjazdu (pripojenia) musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky.

Križovanie cesty III/2484 vzdušným vedením AYKYz-J 4x25:





- Križovanie cesty vzdušným vedením bude z jestvujúceho podporného bodu na nový umiestnení na pozemku investora, musí byť upresnený miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s., pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
- Sieť v mieste križovania s cestou III/2484 bude vedená vzdušné min. 6,2m od nivelety vozovky cesty.

Slovak Telekom a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Vyjadrenie č. 6611925676 zo dňa 12.09.2019:

- Ak je navrhovaný zámer v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Jana Medvedová, jana.medvedova@telekom.sk, +421 45 6790949.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábové rozvody, týmto upozorňujeme stavebníka na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.
- Navrhovateľ alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Vyjadrenie môže použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, navrhovateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje stavebníka povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer navrhovateľa, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je navrhovateľ po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
  - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
  - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je navrhovateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu terénu,





- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica  
Vyjadrenie, značka ZC7/418/2019 zo dňa 11.11.2019:

- Samotné napojenie na verejný vodovod vykoná oprávnená osoba prevádzkovateľa verejného vodovodu a to spôsobom výrezu, ako aj samotnú dodávku montáž fakturačného vodomera.
- Dodávka montáže vodomera priemeru DN 40 mm a viac je zabezpečovaná v lehote do 60 dní od podania žiadosti o napojenie a montáž vodomera do pripravenej vodomernej šachty.
- Vodomernú zostavu a napojenie na verejný vodovod realizovať podľa overených schém, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia ZC7/418/2019 zo dňa 11.11.2019.
- Spôsob samotného napojenia na potrubie verejnej kanalizácie musí byť konkrétne dohodnutý so zástupcom prevádzky kanalizácií Žiar nad Hronom na základe vykopania sondy v určenom bode napojenia. Nevylučuje sa možnosť revíziu šachty vybudovať v bode napojenia. Z hľadiska prevádzkového a údržby kanalizačnej prípojky je to najvýhodnejšie riešenie.
- Podmienky vypúšťania zrážkovej vody v súvislosti s množstvom budú riešené zmluvne na zákazníckom centre v zmysle obchodných a technických podmienok spoločnosti.
- Pred realizáciou samotného napojenia na verejnú kanalizáciu dokladovať, ktorý RD sa podľa textovej časti dopojí na kanalizačnú prípojku DSS.

Stredoslovenská distribučná a.s (ďalej len „SSD“), Žilina  
Značka 4300116533 zo dňa 28.08.2019

- V záujmovej oblasti sa blízkosti parcely KN-C 1324, 1343 k.ú. Žiar nad Hronom energetické zariadenia v majetku SSD nachádzajú.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN.
- Upozorňuje sa, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.
- V prípade potreby presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD navrhovateľovi na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vtytc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
- Pripojenie na elektrinu riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom  $I_n=3 \times B32$  Ampér.
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Montáž el. prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP/50A umiestnenú na stĺpe, zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) bez prerušenia. Pre zaistenie vykonateľnosti technického pripojenia elektrického prívodu ku odovzdávaciemu miestu definovanému vyššie je potrebné aby bol el. prívod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov do prierezu 25 mm<sup>2</sup>.
- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej





sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu fN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom privode ako aj montáž smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk).

- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický privod od bodu pripojenia po RE vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD) ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). Elektrický privod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste a ktoré si buduje navrhovateľ na vlastné náklady. Elektrický privod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického privodu! Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického privodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický privod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie el. privodu vrátane RE si realizuje navrhovateľ na vlastné náklady.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- Uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktoré posielame spolu s týmto vyjadrením.
- Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD. Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického privodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, keď odberateľ zašle do SSD „čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmlúv v čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaisti pripojenie elektrického privodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
- Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať zašpinenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
- SSD Upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia el. vykurovania.
- SSD súhlasí s pripojením tepelného čerpadla pre odberné miesto. Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom.





13. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí priamo v teréne ich správcami a dodržať podmienky určené pri vytýčení.
14. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ bude zvolený výberovým konaním, zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby. Zhotoviteľa nahlásiť na tunajší stavebný úrad do 15 dní od jeho výberu.
15. Vykonať úplnú rekonštrukciu odtokového kanála umiestneného medzi pozemkami parc. č. 1342 a 1344/1 zo strany pozemku parc. č. 1342. V lehote minimálne 14 kalendárnych dní informovať, prostredníctvom SMS správy na tel. č. 0905 716 134 alebo do emailovej schránky milan.filus@yahoo.com, o odstránení súčasného plotu medzi parc. č. 1343, 1342 na jednej strane a parc. č. 1344/1, 1344/6 a 1345/1 na strane druhej. Výkopové práce základu pre murovaný plot (medzi parc. č. 1343 a 1345/1) realizovať v čase vegetačného pokoja s poukazom na minimalizáciu poškodenia koreňového systému ovocných drevín a kríkov nachádzajúcich sa na parc. č. 1345/1, cca 40 metrov od Partizánskej ulice, v úseku dlhom cca 18 metrov. V prípade výkopových prác pre základ plotu realizovaných v čase intenzívnych letných horúčav hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia koreňového systému týchto drevín s ich následným vyschnutím.
16. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2023.
17. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
18. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami; nespáľovať žiadny druh odpadu zo stavby na pozemku.
19. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží energetický certifikát
20. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
21. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 správneho poriadku. Stavebník si zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade.
22. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

## II. Námietky účastníkov konania:

Dňa 18.03.2020 podali p. Róbert Filús, bytom Partizánska 59, 965 01 Žiar nad Hronom a p. Milan Filús, bytom Partizánska 61, 965 01 Žiar nad Hronom ako účastníci konania v predmetnom konaní námietky, a to: citujem „1. Vykonanie úplnej rekonštrukcie odtokového kanála umiestneného medzi pozemkami parc. č. 1342 a 1344/1, zo strany par. č. 1342.; 2. V lehote minimálne 14 kalendárnych dní informovať, prostredníctvom SMS správy na tel. č. 0905 716 134 alebo do emailovej schránky milan.filus@yahoo.com, o odstránení súčasného plotu medzi parc. č. 1343, 1342 na jednej strane a parc. č. 1344/1, 1344/6 a 1345/1 na strane druhej.; 3. Výkopové práce základu pre murovaný plot (medzi parc. č. 1343 a 1345/1) realizovať v čase vegetačného pokoja s poukazom na minimalizáciu poškodenia koreňového systému ovocných drevín a kríkov nachádzajúcich sa na parc. č. 1345/1, cca 40 metrov od Partizánskej ulice, v úseku dlhom cca 18 metrov. V prípade výkopových prác pre základ plotu realizovaných v čase intenzívnych letných horúčav hrozí nebezpečenstvo závažného poškodenia koreňového systému týchto drevín s ich následným vyschnutím“.

– **vyhovuje sa**

Odôvodnenie:

Dňa 28.02.2020 podal Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (Domov sociálnych služieb, Ladomerská veska 84, 965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení PhDr. Miroslavou Urbílikovou, bytom Československej armády 252/34, 976 01 Kremnica (ďalej ako „stavebník“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba objektu DSS, zariadenie podporovaného bývania“ na pozemkoch parc. č. CKN 1342 a CKN 1343 v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo dňa 17.02.2020 Mesto Žiar nad Hronom pod číslom spisu 697/2020 (3653/2019) O:3437/2020.





Stavebný úrad pod číslom 1340/2020 O:5249/2020 zo dňa 06.03.2020 oznámil začatie stavebného konania a v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská mohli uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Dňa 18.03.2020 podali p. Róbert Filús, bytom Partizánska 59, 965 01 Žiar nad Hronom a p. Milan Filús, bytom Partizánska 61, 965 01 Žiar nad Hronom ako účastníci konania v predmetnom konaní námietky citované vo výroku rozhodnutia. Stavebník v plnom rozsahu prijíma námietky (požiadavky) účastníkov konania. Stavebný úrad uvedené vzal na vedomie a vyhovuje predmetným námietkam v plnom rozsahu, námietky sú stanovené v bode 15 tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a nasl. stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom, Technické služby, spol. s.r.o., A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom, M. Chrástka 27, 965 01 Žiar nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 23, 965 01 Žiar nad Hronom, Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, O2 Slovakia, s.r.o (Michlovský spol. s.r.o., údržbové centrum Piešťany), Orange Slovensko a.s. (Michlovský spol. s.r.o., údržbové centrum Piešťany), UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 861 01 Bratislava, Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Ich stanoviská boli kladné, podmienky uvedené v stanoviskách sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebník je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



Mgr. Peter Antal  
primátor





Doručí sa:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
2. Domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska 84, 965 01 Žiar nad Hronom
3. PhDr. Miroslava Urbíliková, Československej armády 252/34, 974 01 Kremnica
4. Ing. Andrea Baranová, Horná resla 1855/22A, 969 01 Banská Štiavnica
5. Peter Baran, Horná resla 1855/22A, 969 01 Banská Štiavnica
6. Ing. Helena Bieleschová, A. Štefanku 989/1, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Ing. Roman Sklenár, Š. Moysesa 443/74, 965 01 Žiar nad Hronom
8. Pharm.Dr. Jana Sklenárová, Š. Moysesa 443/74, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Alexandra Kúšiková, Nám. Matice slovenskej 423/25, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Vladimír Skladan, Partizánska 2865/63A, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Márius Barniak, Partizánska 63, 965 01 Žiar nad Hronom
12. Milan Filús, Partizánska 61, 965 01 Žiar nad Hronom
13. Róbert Filus, Partizánska 59, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Projektant – Ing. Viliam Michálek, PhD., Školská 525, 013 24 Strečno

Na vedomie:

15. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
18. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom – OŽPaL (Kollárová, Baranec)
19. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
20. UPC BROADBANDS SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 811 00 Bratislava
21. Veolia Energia Žiar nad Hronom s.r.o., A. Dubčeka 1513/55, 965 01 Žiar nad Hronom
22. Technické služby Žiar nad Hronom spol. s.r.o., A. Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom
23. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banský Bystrica
24. OR PZ Žiar nad Hronom, ODI, M. Chrásťka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
25. OR HaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
27. SPP- Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
28. TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
29. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
  - odbor starostlivosti o ŽP
  - pozemkový a lesný odbor
  - odbor krízového riadenia



