

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

Všetkým známým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa  
08.06.2022

Naše číslo  
KR-NZ-0420-21,

Vybavuje/kontakt  
Mgr. Mária Mäsiarová +421 2 20402221

Dátum  
9. 6. 2022

### **Vec: Vysvetlenia k otázkam záujemcov**

Spoločnosť **SPP - distribúcia, a.s.**, so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „*Obstarávateľ*“), vo vzťahu k vyhlásenému verejnemu obstarávaniu na zákazku:

Názov: **Výmena systému SCADA,**  
Číslo spisu VO: KR-NZ-0420-21,  
Číslo z vestníka VO: 236/2021 pod č. 47791 - MRS,  
Číslo z vestníka EU: 2021/S 203-531606  
(ďalej len „*Zákazka*“)

obdržala v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZVO*“) od záujemcu požiadavku na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

#### **Otázka č. 94:**

**Je možné poskytnúť časť konfiguračnej databázy popisujúcej zaslané snímky obrazoviek ( kde je ktorá čiara umiestnená, jej hrúbku a farbu, umiestnenie displeja, napojenie na dátové body atď.)**

#### **Odpoveď č. 94:**

Požadované informácie a údaje sú zverejnené v profile obstarávateľa ([Vyhľadávanie dokumentov - Úrad pre verejné obstarávanie \(gov.sk\)](#)), ako aj v systéme JOSEPHINE v časti Komunikácia ([JOSEPHINE - Výmena systému SCADA \(proebiz.com\)](#)) ako príloha k otázke č. 90, pričom informácia o dostupnosti a zverejnení uvedených údajov bola záujemcom zaslaná v systéme JOSEPHINE dňa 30.05.2022

#### **Otázka č. 95:**

**Existujú pravidlá pre pomenovanie dátových bodov a je možné, aby ich záujemcovia obdržali**

#### **Odpoveď č. 95:**

Štruktúra názvu dátového bodu je popísaná v technickej špecifikácii, v kapitole 3.2.1. V stručnosti, názov dátového bodu pozostáva z blokov B1, B2, B3 a Element-Name.

Blok B1 zodpovedá okresu v ktorom sa technologický objekt nachádza.

Blok B2 zodpovedá názvu technologického objektu.

Blok B3 zodpovedá oblasti zodpovednosti v rámci technologického objektu.

Element-Name zodpovedá názvu dátového bodu v užšom zmysle, pozostáva zo siedmych znakov, kde prvé dva popisujú zariadenie, ďalší jeden znak popisuje médium a posledné štyri znaky popisujú veličinu.

Napr. BA/RS\_1ZABY/TECHREG/I-GP---

Blok B1="BA", zodpovedá okresu Bratislava

Blok B2="RS\_1ZABY", zodpovedá regulačnej stanici Záhorská Bystrica

Blok B3="TECHREG", zodpovedá oblasti zodpovednosti technológie v kompetencii regionálneho dispečingu.

Element-Name="I-GP---", zodpovedá vstupnému tlaku plynu (I- znamená vstup, G znamená plyn, P--- znamená tlak)

Hodnoty dátových bodov sú reprezentované tzv. infami.

Príklady najdôležitejších inf:

Info MvMoment obsahuje hodnotu analógovej veličiny.

Info Status obsahuje hodnotu binárnej veličiny.

Info RemoOper obsahuje informáciu o vyradení dátového bodu z prevádzky.

Info cv60mAcD obsahuje hodnotu akumulátorovej veličiny.

Info cv01dAcD obsahuje hodnotu archívnej akumulátorovej veličiny.

#### **Otázka č. 96:**

**Je súčasťou plnenia diela a dodávky tiež P2P (point to Point) testy**

#### **Odpoveď č. 96:**

V prípade, ak sa pod P2P testami má na mysli kontrola každého dátového bodu na úrovni technológie plynárenských objektov a súčasne v nadradenom systéme SCADA, tak toto nie je súčasťou plnenia. Správnosť prenosov a spracovania prenesených údajov bude testovaná na vybraných dátových bodoch v rámci SAT testov.

Telefón: +421 2 20402221

Číslo účtu: 2627712668/1100

IČO: 35 910 739

Fax:

Banka: Tatra Banka

IČ DPH: SK2021931109

DIČ: 2021931109