

Všetkým známým uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa
28.06.2022

Naše číslo
KR-NZ-0420-21

Vybavuje/kontakt
Mgr. Mária Mäsiarová / +421 2 20402221

Dátum
30.6.2022

Vec: Vysvetlenia k otázkam záujemcu

Spoločnosť **SPP - distribúcia, a.s.**, so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „*Obstarávateľ*“), vo vzťahu k vyhlásenému verejnému obstarávaniu na zákazku:

Názov: **Výmena systému SCADA,**
Číslo spisu VO: KR-NZ-0420-21,
Číslo z vestníka VO: 236/2021 pod č. 47791 - MRS,
Číslo z vestníka EU: 2021/S 203-531606
(ďalej len „*Zákazka*“)

obdržala v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZVO*“) od záujemcu požiadavku na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 107:

Požadujete i prípravu vývojového pracoviska? V prípade že ano - kolik?

Odpoveď č. 107:

V technickej špecifikácii v kapitole 4.7 je uvedené „*Ako súčasť dodávky systému požadujeme testovacie prostredie, ktoré bude svojou architektúrou a funkciami kopírovať prevádzkové prostredie, kde bude možné testovať nasadzovanie nových funkcionalít, updaty, patchovanie systému ako aj prípadné školenia, ktoré si budú vyžadovať manipuláciu s dátami a systémovými nastaveniami (napr. administrátorské školenie)*“

Nie je nutná dodávka osobitného testovacieho/vývojového pracoviska, pokiaľ bude testovacie/vývojové prostredie dostupné z hrubého klienta (inštalovaný na administrátorských a dispečerských pracoviskách) aj tenkého klienta (inštalovaný na používateľských PC). Vychádzajúc z našich skúseností, predpokladáme, že testovacie/vývojové prostredie bude inštalované na osobitných virtuálnych prostrediach mimo produkčného systému, všetko však v rámci cloudu SPP-D.

Otázka č. 108:

Bude testovacie prostredie 1:1 vúči produkčnému prostrediu vrátane redundancie? Kolik bude v prostredí klientských staníc? Bude v testovacom prostredí o vývojová stanica?

Odpoveď č. 108:

Redundancia nie je v testovacom/vývojovom prostredí nutná. Požadujeme pripojenie hrubým aj tenkým klientom pričom bude voľbou používateľa, do ktorého prostredia (testovacieho/vývojového alebo produkčného) sa pripája.

Pozn. k odpovediam č. 107-108: Nerozlišujeme medzi testovacím a vývojovým prostredím inštalovaným v cloude SPP-D. Novú funkciu v tomto prostredí vyvíjame a zároveň testujeme. Pod vývojom novej funkcie rozumieme úpravu programového kódu ako aj samotnú parametrizáciu. Testovacie/vývojové prostredie vieme použiť aj na zaškolenie používateľov. Zároveň predpokladáme, že zhotoviteľ SCADA systému a zároveň poskytovateľ služby bude mať vlastné vývojové/testovacie prostredie, v ktorom bude vyvíjať a testovať prípadné zmenové požiadavky.

Otázka č. 109:

Lze doplnit do servisní smlouvy inflační doložku?

Odpoveď č. 109:

Uvedená požiadavka môže byť predmetom rokovania resp. rokovaní s uchádzačmi, ktoré sa uskutočnia po predložení základných ponúk uchádzačmi v stanovenej lehote a ich vyhodnotení v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO ako aj súťažných podkladov v prípade, ak nebudú vylúčené. Uvedená požiadavka, pokiaľ bude v rámci rokovania vznesená, bude predmetom rokovania s každým uchádzačom, ktorého riadne a včas predložená ponuka nebude vylúčená, pričom každému uchádzačovi budú v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov ako aj princípom transparentnosti navrhnuté rovnaké podmienky v súvislosti s prípadným doplnením inflačnej doložky.

Obstarávateľ zároveň predpokladá a zároveň odporúča, aby záujemcovia v rámci zhotovovania základných ponúk kalkulovali s cenami zodpovedajúcimi aktuálnej ekonomickej a trhovej situácii.

Otázka č. 110:

Lze doplnit do ZoD maximální limitaci škod?

Odpoveď č. 110:

Uvedená požiadavka môže byť predmetom rokovania resp. rokovaní s uchádzačmi, ktoré sa uskutočnia po predložení základných ponúk uchádzačmi v stanovenej lehote a ich vyhodnotení v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO ako aj súťažných podkladov v prípade, ak nebudú vylúčené. Uvedená požiadavka, pokiaľ bude v rámci rokovania vznesená, bude predmetom rokovania s každým uchádzačom, ktorého riadne a včas predložená ponuka nebude vylúčená, pričom každému uchádzačovi budú v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov ako aj princípom transparentnosti navrhnuté rovnaké podmienky v súvislosti s prípadným upravením príslušného ustanovenia zmluvy ohľadom maximálnej limitácie škôd.

Obstarávateľ zároveň predpokladá a zároveň odporúča, aby záujemcovia v rámci zhotovovania základných ponúk kalkulovali s cenami zodpovedajúcimi aktuálnemu zneniu zmlúv.