


VODOMERNÁ ŠACHTA


PÓDORYS



1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÝ POKLOP 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ 4 POKLOP 600x600 5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY (V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4, Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)	ZAŤAŽENIE POKLOPU 400kN A=100 B=150 MAX.VÁHA 3t HLBKA OSADENIA H=
---	--

VODOMERNÁ ŠACHTA
1200/900/1800 (vnútorné)
vodovzdorná, monolitická

REZ A-A'




3cm PIESKOVÉ LÔŽKO
15cm PODKLADNÝ BETÓN
12cm ŠTRKOVÝ NÁSYP
TERÉN

Uloženie potrubia



PRÍLOŽNÉ PAŽENIE PRI VÝKÓPE NAD 1.5M
ZÁSYPI VYKOPANOU ZEMINOU

VÝSTRAŽNÁ PVC FÓLIA
OBSYP POTRUBIA PIESKOM
VYHLÁDAVACÍ VODIČ AY 6mm
VODOVODNÉ POTRUBIE PE
PIESKOVÉ LÔŽKO



VEREJNÝ VODOVOD

NAVŤAVACÍ PÁS (UNIV.) DN25
S VENTILOVOU SÚPRAVOU

HRANICA POZEMKU

PE D32 - 2,0 m

HLBKA ULOŽENIA POTRUBIA cca 1,4m
POD TERÉNOM SO STUPANÍM K VODOMERU,
NAD POTR. UCHYTTÍ VYHLADAVACÍ
VODIČ (CYK 4 mm)

VODOMEROVÁ ZOSTAVA
PRECHOD rPE-OCEĽ 32/1"
UZATVÁRAČÍ VENTIL DN25
REDUKCIA DN 20/25
OCEĽOVÁ TRUBKA DN20-100mm
VODOMER M-N QN 2,5. DN20
OCEĽOVÁ TRUBKA DN20-100mm
REDUKCIA DN 25/20
FILTER DN25
SPÄTNÝ VENTIL DN25
VENTIL S ODVODNENÍM DN25
PRECHOD OCEĽ-rPR 1"/32

LEGENDA:

OZ	POPIS, MATERIAL	POZNÁMKA
1	PROSTÝ BETÓN B 10	
2	PROSTÝ BETÓN B 20	
3	STROPNÁ DOSKA BETÓN B 20 S VYSTUHOU	
4	IZOLÁCIA PRIMUROVKA Z TEHÁL CP 290 x 140 x 65	
5	IZOLÁCIA Np. Na. o 500 H, Na. A 500 H, Na	
6	POKLOP LIATINOVÝ STN 13 6308	600 x 600
7	STUPADLO OCEĽOVÉ	OCEĽ \varnothing 22 mm

VÝPIS RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR:

POZ	NÁZOV	TYP	POČET
9	VENTIL UZATVÁRAČÍ	Ke 83 c - 25	1
10	VENTIL UZATVÁRAČÍ S ODVODNENÍM	Ke 125 c - 25	1
11	SPÄTNÝ VENTIL	Ve 3030 - 25	1
12	VODOMER	VM 3 - 5V	1
13	V. K. - 1 S		1

XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX
ČREVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
NÁZOV STAVBY „Motýlia lúka“ - Pri kríži			
MIESTO STAVBY Dúbravka, Bratislava			
STUPEŇ PROJEKTU REALIZAČNÝ PROJEKT			
INVESTOR	Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 811 99 Bratislava		
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT	ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA Sereďská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk		
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤI	Ing. Soňa Drobná		
VYPRACOVAL	Ing. Soňa Drobná		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, ZAVLAŽOVANIE		
NÁZOV VÝKRESU	VODOMERNÁ ŠACHTA		
ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT
0520	RP	SO 04	2 A4
MIERKA			
DÁTUM			VÝKRES Č.
11/2020			02
SADA			REVÍZIA
3			A

