



LEGENDA INŠTALÁCIÍ - VODA

- POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV)
- POTRUBIE TEPLEJ VODY (TV)
- CIRKULÁCIA (C)
- MATERIÁL POTRUBNÝCH ROZVODOV: PRE SV, TV A C - REHAU RAUTITAN FLEX/ STABIL,
- V1-V20 - STÚPACIE POTRUBIE SV, TV A C
- HZ - HADICOVE ZARIADENIE, OŠTÁVA JESTVUJÚCE
- A - ODBOČKY PRE NAPOJENIE EXISTUJÚCICH VODOMEROV
- B - REDUKCIA
- C - PEVNÝ BOD
- D - PREPOJENIE S JESTV.ROZVODMI PRE ZARIAĎOVACIE PREDMETY
- E - POTRUBIE STÚPA POD STROP
- UV - UZATVÁRACÍ VENTIL S VYPÚŠŤANÍM
- POTRUBIE JE SPÁJANÉ MECHANICKY LISOVANÍM
- IZOLÁCIA POTRUBIA SV, TV A C: hr. 9-50mm
- VYMENIŤ EXISTUJÚCE POTRUBIA AŽ PO UV PRED VODOMEROM

LEGENDA INŠTALÁCIÍ - KANALIZÁCIA

- ODPADOVÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE
- MATERIÁL POTRUBNÝCH ROZVODOV RAU-PP REHAU RAUPIANO PLUS
- K1-K20 - ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY S PRIAMYM VETRANÍM
- a - PANELÁKOVÁ ODBOČKA 110/110/75, REDUKCIA 75/63
- b - BOD NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU NAD PODLAHOU
- c - POTRUBIE NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCE VETRACIE POTRUBIE
- d - VODIACA OBJÍMKA
- e - IZOLOVANÉ PODPORNÉ UPEVNENIE PROTI ŠÍRENÍ ZVUKU HMOTOU
- f - PRECHOD LIATINA / PP
- g - PRIPOJENIE WC
- ČK - ČISTIACA TVAROVKA 90° S OKRÚHLYM OTVOROM PRE ZVISLÚ MONTÁŽ
- POTRUBIE JE SPÁJANÉ ZVAROM NA TUPO

DEMONTÁŽ

- ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ VODY Z AZBESTU
- POTRUBIE SV, TV A C Z OCEĽOVÝCH RÚR
- JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV

POZNÁMKY

- POLOHA JESTVUJÚCICH ROZVODOV SA UPRESNÍ PRI REALIZÁCII!
- MONTÁŽNE PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ PODĽA PLATNÝCH TECHNICKÝCH NORIEM A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV MATERIÁLOV!

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	<div><div>PAJLAS</div><div>VŠETKO STAVIAME NA SOLIDNÝCH ZÁKLADOCH</div></div>	
Ing. Ingrid Zaťková	Ing. Ingrid Zaťková	Ing. Ingrid Zaťková		
MIESTO STAVBY: Bytový dom – Medveďovej 21, Bratislava V			FORMÁT :	2xA4
INVESTOR: Bytový podnik Petržalka, s.r.o., Haanova 10, Bratislava			DÁTUM:	11/2020
STAVBA: ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A OBNOVA BD MEDVEĎOVEJ 21, Bratislava			ÚČEL:	Projekt
DRUH PROJEKTU: ZDRAVOTECHNIKA			MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.: 3
PREDMET VÝKRESU: Pôdorys typického podlažia –1.časť			1:100	