PÔDORYS STRECHY





DETAILY PRÁC A ZATEPLENIA STRECHY :

- Pred realizáciou zateplenia treba zo strechy demontovať všetky dodatočne osadené konštrukcie a zariadenia
- Z celej plochy strechy sa odstránia nečistoty a nánosy a demontuje sa existujúca mPVC fólia – hydroizolácia
- Priehlbiny a lokálne spádovanie vieš kliderním polyst. EPS100 S hrúbky 20–30–40 mm pod vrstvu hlavnej tepelnej izolácie
- Vedenie bleskozvodu pred realizáciou prác demontovať, po ukončení prác sa zrealizuje nový podľa projektu "Bleskozvod"
- Vetracie objekty podľa potreby navýšiť novou oceľovou konštrukciou ktorá je potrebná pre osadenie novej vetracej hlavice
- Nová hydroizolácia strechy bude vyvedená na boky vetracích objektov po rovinu hornej hrany vetracieho objektu.
- Nová hydroizolácia strechy z mPVC fólie bude prilavená na oplechovanie z prvkov Vplasy-u / rohové a pätné profily /
- Navýšenie atiky strechy sa prevedie osadením XPS dosky hr. 80mm + OSB-4 dosky hr. 20mm s presahom pre KZS
- Styk oplechovania o KZS na streche o otáčkach utesniť pomocou kompriptások podľa TP výrobcu KZS o PU tmelom
- Staré strešné vpuste sa demontujú a osadia sa nové PVC vpuste s lapačmi lístia
- Demontáž a výmenu vetracích hlavíc VZT za vetraciu hlavicu LOMANCO DN 365 + nosná oceľová konštrukcia + ukončenie vetracích objektov OSB-4 DOSKA – Obnova odvetrania kanalizácie, hydroizolácia z mPVC bočné steny+oplechovanie
- Doplnkové oceľové konštrukcie na streche očistiť a opatriť antikorzným náterom – 1x základný a 2x vrchný, syntetický

- Pred zateplením strechy nad logiami bude vytvorená nová atika z fošiou 50x200mm podľa položky STR.4.1
- Strecha nad logiami bude zateplená podľa položky STR4

LEGENDA PRVKOV STRECHY :

1) VETRACÍ KOMÍNOK
- Pôvodné odvetrávacie komíny strechy prevrátiť ich potrebu pre odvetranie pôvodnej strešnej skladby
- V prípade potreby a v súlade s odporúčaním TTP sa v novej rovine plochy strechy osadia na pôvodné miesta a v rovnakom rozsahu. Toto je potrebné konzultovať s Tepelnotechnikom !
- Odvetranie pôvodnej skladby strechy a funkcia musí zostať zachovaná !!!

2) ODVETRÁVACIE HLAVICE VZT NA VETRACÍCH OBJEKTOCH INŠTALAČNÝCH ŠACHT
- Pôvodné odvetrávacie hlavice budú demontované
- Príprava podkladu na osadenie nových rotačných odvetrávacích hlavíc vrátane osadenia nosnej oceľkonštrukcie pre bezpečné osadenie nových odvetrávacích hlavíc
- Osadenie nových rotačných odvetrávacích hlavíc typ LOMANCO DN365

3) ODVETRANIA KANALIZÁCIE
- Pôvodné odvetrávacie komíny budú demontované
- Nahradenie nových odvetrávacích prvkov kanalizácie z boku vetracieho objektu podľa ZDT

4) BLESKOZVOD
- Všetky odvetrávacie rotačné hlavice budú napojené na bleskozvodový sústavu podľa projektu bleskozvodu

5) HYDROIZOLÁCIA
- Hydroizolačné vrstvy vyviesť na steny vetracích objektov a na steny strojovne výťahov, kde budú pripevnené podľa oplechovania K11 z výkazu klampiarskych výrobkov

LEGENDA PRVKOV A MATERIÁLOV :

ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU :

STR1 SKLADBA STRECHY:
- Hydroizolácia Fatrafol 810 plošne kotvená (teleskopy)
- Separačná vrstva Tatratex 300
- Zateplenie strechy s EPS100 S hr. 2x80mm
- Separačná vrstva Tatratex 200
- Exist.strecha–demontovať mPVC, nevýšiť atiku 80mm XPS+OSBhr.20mm
- Železobetónový stropný panel

ZATEPLENIE STIEN STROJOVNE :

K9 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 1–13.NP, STROJOVNE – KZS (IZOLANT– Mineral FKD)
- Pôvodná panelová konštrukcia – demontovať oplechovanie s PZ vnútrného plechu vr.podkl.kont.
- Lepiaca malta na izolačné dosky
- Izolačné fasádne dosky z MW – FKD hr.80MM + zápustné kotvenie
- Lepiaca stierka + výstužná sklotextilná mriežka
- Podkladový náter pod povrchovú úpravu
- Povrchová úprava – ušľachtilá farebná omietka – pozn.1

ZATEPLENIE STRECHY STROJOVNE VÝTAHOV:

STR2 SKLADBA STRECHY STROJOVNE VÝTAHOV
- Hydroizolácia Fatrafol 810 plošne kotvená (teleskopy)
- Separačná vrstva Tatratex 300
- Vytvorenie atiky s fošiou 50x200mm
- Železobetónový stropný panel

POZNÁMKA:
Pôvodné oplechovanie strojovne výťahov z VSŽ plechu bude odstránené.
Demontáž a montáž všetkých okien strojovne výťahov.
Výmena vstupných dverí strojovne výťahov.
Odstránenie anténny umiestnenej na strojovni výťahov tak, aby pôvodné káblové vedia zostali nepoškodené.
Kompletná výmena bleskozvodu na streche strojovní výťahov
Staré strešné vpuste sa demontujú a osadia sa nové PVC vpuste s lapačmi lístia

STR2 SKLADBA STRECHY STROJOVNE VÝTAHOV
- Hydroizolácia Fatrafol 810 plošne kotvená (teleskopy)
- Separačná vrstva Tatratex 300
- Zateplenie strechy Mineral MW hr. 50mm
  + rozperné kotvy
- Separačná vrstva Tatratex 300
- Jestvujúca skladba zateplenia strechy strojovne výťahov
- Železobetónový stropný panel

ZATEPLENIE STRECHY NAD LOGIAMI :

STR4 SKLADBA ZATEPLENIA STRECHY BALKÓNOV:
- Hydroizolácia Fatrafol 810 plošne kotvená (teleskopy min. 8ks/m2)
- Separačná vrstva Tatratex 200
- Zateplenie strechy z MW hr. 50mm
- Separačná vrstva Tatratex 200
- Jestvujúce prekrytie strechy fatrafolom demontáž
- Železobetónový stropný panel

STR4.1 SKLADBA ATIKY STRECHY BALKÓNOV:
- Hydroizolácia Fatrafol 810 plošne kotvená (teleskopy min.8ks/m2)
- Poplastovaný hliníkový plech z Vplasnýu hr. min. 1,3 mm
- Vytvorenie atiky s fošiou 50x200mm
- Železobetónový stropný panel

BLESKOZVOD :

B OPRAVA BLESKOZVODU NA STRECHE:
- Demontáž staroj sústavy strešnej časti bleskozvodu pred začatím prác na streche
- Uchytenie bleskozvodu bude realizovaná v zmysle projektu BLESKOZVOD / PV21 /
- Podpery vedenia PV21 budú rozmiestnené vo vzdialenosti 1,5 m v zmysle STN o PO

OPRAVA BLESKOZVODU NA FASÁDE:
- Bleskozvod bude vedený na zateplovacom systéme.
- Predĺžené konzoly o hrúbku zateplovacieho systému – o 15 cm

POZNÁMKA:
Zo strechy sa demontujú cudzie konštrukcie a všetky nefunkčné káblové zvody. Bleskozvodové vedenie sa demontuje a po ukončení prác sa opät namontuje vrátane pripojenia všetkých kovových častí strechy a spojí sa so zvyšnými zvodmi. Nové strešné vrstvy sa kladú na jestvujúce vrstvy bez demontáže.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY :

Z2 VÝMENA OPLECHOVANIA PRI VSTUPNEJ RAMPE
- Demontáž jestvujúceho oplechovania
- Výplň – oceľový plech privarený k pôvodnému rámu
- podľa špecifikácie v časti "VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV"

Z3 VÝMENA PLECHOVÝCH DVERÍ VSTUPU NA STRECHU
- Demontáž jestvujúcich dverí
- Montáž a osadenie nových plechových vstupných dverí
- podľa špecifikácie v časti "VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV"

Z4 OCEĽOVÝ REBRÍK NA STRECHU STROJOVNE VÝTAHOV
- Oceľový rebrík bude riadne vyčistený, zbavené všetkých nečistôt
- Odtrhnutá, alebo nepriľnavé časti budú riadne privarené k pôvodnému rámu
- Oceľový rám bude riadne pričvrtený do železobetónovej konštrukcie strojovne výťahov
- Povrchová úprava – 1x základný náter, 2x polyuretanový nátor

OCELOVÉ ZÁBRADLIE STRECHY :

- Oceľové zábradlie pri vstupe na strechu bude riadne vyčistené, zbavené všetkých nečistôt
- Odtrhnutá, alebo nepriľnavé časti budú riadne privarené k pôvodnému rámu
- Povrchová úprava – 1x základný nátor, 2x polyuretanový nátor

KLAMPIARSKE VÝROBKY :

K5 KLAMPIARSKE VÝROBKY – OPLECHOVANIE BOČNÝCH STIEN LOGIE + zábrana proti vtákom

K9 KLAMPIARSKE VÝROBKY – KOMÍNOK ODVETRANIA KANALIZÁCIE

K11 KLAMPIARSKE VÝROBKY – OPLECHOVANIE VYKUROVANIA PVC

SANÁCIA BETÓNOVÝCH PLOCH :

SANÁCIA BETÓNOVÝCH PLOCH, VRÁTANE VŠETKÝCH LOGIÍ (STROP, BOČNÉ NOSNÉ STENY A ZÁBRADLIE)
- Odstránenie uvoľnených častí betónu
- Očistenie armatúry od korózie až na oceľ
- Náter armatúry a bet. častí odhrnným mastikom
- Vyspravenie bet. častí reprofilačnou maltou (hrúbka 3–40mm)
- Sanáciu použiť na vyrážajúce časti poškodenia fasády !

STAVEBNÉ PRÁCE PRE VÝMENU ROZVODOV ZDT

ZDT
- OTVORENIE VETRACIEHO OBJEKTU PRE VÝMENU ROZVODOV ZDT. BOÁRANIE STROPOV PRE DEMONTÁŽ ROZVODOV.
- REALIZÁCIA POŽIAR. PRESTUPOV STROP. KONŠT. A NA HORIAVÝCH ROZV. ZDT V ZMYSLE POŽIADAVKY VYHLÁŠKY PO
- UZATVORENIE VZNIKNUTÝCH OTVOROV V STROPOCH PO VÝMENE ROZV. ZDT, BETONÁŽ PO REALIZACII POŽ. PRESTUPOV
- UZATVORENIE VETRACIEHO OBJEKTU A VYVEDENIE KANALIZÁCIE Z BOČNEJ STRANY OBJEKTU.

POZNÁMKA :

pozn.1 – FARBU ICH ODTIEŇ A ZRNITOSŤ POVRCHOVEJ ÚPRAVY UPRESNÍ INVESTOR PO VÝBERE DODÁVATEĽA KZS. VŠETKY PRÁCE AKO AJ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SA RIADIA TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM VÝROBCU KZS. SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY KZS JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ A NIEJE MOŽNÉ ICH ALTERNOVAŤ ANI ZAMEŇAŤ !!! VŠETKY ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!! DODRŽAŤ POŽIADAVKY NA KZS V ZMYSLE TECH. SPRÁVY A W

V MIESTACH STYKU KÓNZYCH MATERIÁLOV TEPELNEJ IZOLÁCIE SA PREVEDIE PRED VRSTVOU ARMOVANEJ LEPIACEJ STIERKY ZOSILNENIE ARMOVANÁ PÁSKA LEPIACEJ STIERKY SO SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU NA ŠÍRKU 500 MM, T.J. S PRESAHOM NA KAŽDÚ STRANU O 250 MM.

VŠETKY UKONČENIA KZS TREBA UZAVRIEŤ ZÁMKOM A NAPĹŇANIE NA SPEVNENÚ PLOCHU UTESNIŤ KOMPRIPÁSKOU A PU TMELOM V SÚLADE S TECHNOLOG. PREDPISOM VÝROBCU KZS

REALIZÁCIU DEMONTÁŽNYCH PRÁC REALIZOVAŤ V SÚLADE S POŽIADAVKAMI BOZP PRI PRÁCI A V SÚLADE S POŽIADAVKAMI PRÍSLUŠNEJ VYHLÁŠKY. VŠETKY SUŤE AKO AJ DEMONTOVANÉ ČASTI KONŠTRUKCIÍ ZLIKVIDOVAŤ NA RIADNEJ SKLÁDKE PRÍPADNE ODOVZDAŤ DO ZBERU DRUHOTNÝCH SUROVÍN !!! PRÁCE VO VÝŠKACH, NA LEŠIAČ A LÁVKACH MÔŽE REALIZOVAŤ IBA RIADNE POUČENÝ A PREŠKOLENÝ PRACOVNÍCI. PRI DEMONTÁŽNYCH PRÁCACH RIADNE VYTÝČIŤ PRACOVNÝ PRIESTOR A ZAMEDZIŤ VSTUPU OSOB DO PRIESTORU MOŽNÉHO PÁDU MATERIÁLU.

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PAJAS VŠETKO STAVIAME NA SOLIDNÝCH ZÁKLADOCH	
Ing. PALAJ Martin	PALAJ Patrik	PALAJ Patrik		
MIESTO STAVBY: Bytový dom – Medveďovej 21, Bratislava V				
INVESTOR: MČ Petržalka, vlastník: Magistrát hl. mesta SR BA			FORMÁT :	8 x A4
STAVBA: **ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVÝCH PORÚCH A OBNOVA BD MEDVEĎOVEJ 21, Bratislava**			DÁTUM:	12/2020
			ÚČEL:	PROJEKT
DRUH PROJEKTU: Architektonicko-stavebná časť			MIERKA:	ČÍSLO VÝKR.:
PREDMET VÝKRESU: **Pôdorys strechy –navrhovaný stav**			1:100	5