



LEGENDA :

- Č – OBEHOVÉ ČERPADLO WILO STRATOS MAXO 30/0,5–8, NOVÉ
M – 3–CESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL VISSMANN DN32 SO SERVOPOHONOM, JESTVUJÚCI
RV50 – REGULAČNÝ VENTIL TA HYDRONICS TYP TA STAD, DN50, JESTVUJÚCI

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJEKTANT	THERMOPROJEKT s.r.o. ŠTÚROVA 129/28, NITRA	
ING.ŠANTAVÝ	ING.ŠANTAVÝ	ING.ŠANTAVÝ		
MIESTO STAVBY : k.ú.Nitra, obec Nitra, p.č.6914,6916/3,6916/2,6915/1,4454,4455			DÁTUM	IX/2021
INVESTOR :Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra			FORMÁT	A4
NÁZOV ZÁKAZKY : PD–Základná škola Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie			STUPEŇ	PROJEKT
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy po zateplení objektu			ZÁK.ČÍSLO	23P/09/2021
NÁZOV VÝKRESU : S001 – SCHÉMA ZAPOJENIA			MIERKA 1:N	Č.VÝKRESU 3