

M-----

...../600-11K	Panelový doskový radiátor KORAD typ KOMPAKT, stavebnej dĺžky mm, stavebnej výšky 600 mm, jednoradový 11K
...../600-22K	Panelový doskový radiátor KORAD typ KOMPAKT, stavebnej dĺžky mm, stavebnej výšky 600 mm, dvojradový 22K

PV	Priamy termostatický ventil HERZ TS-98-V + termostatická hlavica HERZ
PS	Priamy spiačočkový ventil HERZ RL-5
OV	Odvzdušňovací ventil

Prírodné potraviny

DOZNÁMKA:

Nastavenie PV je stupeň nastavenia (v zátvorke uvedená hodnota kvs), PS sú otvorené na maximum.

Hlavný projektant ING.J.KADLEČEK	Zodpovedný projektant ING.M.LENÍČKÝ	Vypracoval ING.M.LENÍČKÝ	Kontroloval ING.M.LENÍČKÝ	DENMAR spol. s r.o. Projektová kancelária T2B Rokošova 1, 1897, Modereň 951 31 tel. +421 905 745 180 e-mail: maraleny@gral.com
Investor : Mesto Krompachy			Dátum :	08/2021
Názov akcie : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV MŠU KROMPACHY			Stupeň :	RP
Profesia : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			Zákazka :	
			Formáty :	10 x A4
			Mierka :	---
Obsah výkresu : SCHEMA ZAPOJENIA STUPAČIEK			Číslo výkresu :	UK-04
TENTO VÝKRES NESMIE BYť BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU FIRMY ROZMNOŽOVANÝ A SMIE BYť POUŽITÝ NA UČENÍ A ČLENY UVEDENÉ V PROJEKTE				