

**Služobný úrad
Odbor verejného obstarávania**

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa

Naše číslo
25322/2018

Vybavuje/Linka
Görögová/298

V Bratislave
29.10.2018

Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

1. Názov predmetu zákazky:

Profylaktické prehliadky a výmena batérií pre UPS

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50324200-4 Preventívna údržba
72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72253200-5 Systémové podporné služby
31440000-2 Batérie
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2. Predpokladaná hodnota zákazky

16 464,22,-€ bez DPH

3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať **prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE**. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je **nutné používať** jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, prípadné vysvetľovanie obsahu tejto výzvy na predkladanie ponúk, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov a atd. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania

JOSEPHINE, tak vo výzve túto skutočnosť zreteľne uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu. Uchádzačom bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Registrácia:

Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnúť pravidelné ročné kompletne profylaktické prehliadky (ďalej len „prehliadky“) existujúcich zdrojov nepretržitého napájania (tzv. UPS) typu GE Digital Energy sitepro S6 40 kVA v počte 1 ks (ďalej len „UPS typ 1“) a NEWAVE Powerscale 10 kVA v počte 2 ks (ďalej len „UPS typ 2“ a ďalej spolu len „UPS“) počas 4 rokov a dodanie a výmena batérií pre UPS typ 1 v počte 31 ks a UPS typ 2 v počte 192 ks podľa technickej špecifikácie. Batérie požadujeme nové, nepoužívané, nepoškodené, v originálnych neporušených obaloch výrobcu vrátane štandardného príslušenstva. Batérie nesmú byť recyklované, repasované, renovované.

Pravidelné ročné kompletne profylaktické prehliadky UPS (ďalej len „prehliadka/dky“) požadujeme dodávať minimálne v rozsahu:

- odstavenie UPS,
- vizuálna kontrola (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie),
- overenie základných funkcií UPS v normálnych prevádzkových podmienkach (zapnutie a vypnutie, zálohovanie, koniec vybíjania, prehriatie, preťaženie, pripojenie a odpojenie batérií, manuálny obtok, komunikácia),
- kontrola funkčnosti pri prevádzkovej a menovitej záťaži,
- kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča,
- meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie striedača, tvaru krivky napätia striedača, harmonického skreslenia na výstupe,

- meranie napätia a prúdu usmerňovača, harmonického skreslenia na vstupe usmerňovača,
- odstránenie prachu a nečistôt pre zlepšenie chladenia výkonových prvkov,
- kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov a mechanická kontrola obvodov, kontrola vyhriatia vodičov,
- kontrola aktuálnosti verzie existujúceho softvéru zariadení,
- kapacitná skúška batérií (meranie napätia a kapacity jednotlivých batérií, vizuálna kontrola stavu batérií, kontrola a dotiahnutie batériových spojok, kontrola tesnosti batériových článkov, odstránenie prachu a nečistôt z batérií, konzervácia batériových kontaktov),
- kalibračný vybíjací test pri menovitej (prevádzkovej) záťaži,
- meranie celkového napätia a prúdu sady batériových modulov, meranie priebehu napätí jednotlivých batériových modulov,
- uvedenie UPS do prevádzky,
- diagnostika väd a nedostatkov UPS a cenová kalkulácia ich odstránenia,
- prevedenie záťaže na zálohovú elektrickú sieť,
- simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odoberaný výkon, autonómia), iba v prípade, že je simulácia možná,
- vypracovanie správy o vykonaní profylaktickej prehliadky a kontrole UPS. Protokol bude obsahovať všetky kontroly a merania, ako aj zistené vady a nedostatky UPS a návrh spôsobu ich odstránenia s cenovou kalkuláciou.

Harmonogram poskytovania prehliadok:

- 1. prehliadka do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- 2. prehliadka v 13-tom mesiaci platnosti zmluvy,
- 3. prehliadka v 25-tom mesiaci platnosti tejto zmluvy,
- 4. prehliadka v 37-tom mesiaci platnosti tejto zmluvy,
- 5. prehliadka v 48-tom mesiaci platnosti tejto zmluvy, najneskôr 15 pracovných dní pred koncom platnosti zmluvy.

Poskytovateľ bude povinný podľa uvedených termínov dohodnúť si konkrétny termín každej prehliadky s objednávateľom. Poskytovateľ minimálne 10 dní pred každým konaním prehliadky písomne informuje objednávateľa ako má zabezpečiť prevádzku, aby v prípade krátkodobého výpadku UPS nemohlo dôjsť k udalostiam spôsobujúcich mu následné škody.

Predmetom zákazky je súčasne dodanie a výmena batérií pre UPS do 60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovne:

- dodanie (preprava a vynesenie batérií pre UPS na miesta plnenia) nových, nepoužívaných, nepoškodených batérií podľa technickej špecifikácie, v originálnych neporušených obaloch výrobcu vrátane štandardného príslušenstva. Batérie nesmú byť recyklované, repasované, renovované,
- demontáž súčasných batérií v UPS, montáž nových batérií do UPS, zapojenie, nastavenie, konfigurovanie, otestovanie funkčnosti UPS s novými batériami, spustenie UPS do produktívnej prevádzky,
- likvidácia a odvoz vzniknutého odpadu (napr. obalového materiálu z nových batérií) vrátane likvidácie a odvozu súčasných batérií UPS (ak to platná legislatíva vyžaduje tak aj ekologická likvidácia tohto vzniknutého odpadu),
- upratanie pracovísk v mieste plnenia objednávateľa,

- vypracovanie správy o dodaní a výmene batérií s popisom väd a nedostatkov UPS po výmene batérií, ak sa také vady a nedostatky po výmene batérií objavia, spolu s návrhom na ich odstránenie a cenovou kalkuláciou ich odstránenia,
- školenie minimálne 4 poverených zamestnancov objednávateľa ohľadom obsluhy UPS a hlásení UPS v rozdelení minimálne dvoch (2) poverených zamestnancov pre UPS typ 1 a minimálne dvoch (2) poverených zamestnancov pre UPS typ 2 bezprostredne po výmene batérií v UPS typ 1 a v UPS typ 2 v rovnakom termíne stanovenom po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a poskytovateľom.

Technická špecifikácia batérií pre UPS:

- batériový modul odporúčaný výrobcom UPS, kompatibilný s existujúcimi UPS s potrebným počtom batérií, s minimálne rovnakým výkonom uvedeným na súčasných batériách (menovité napätie, kapacita), batérie učené na vybíjanie vysokými prúdmi hlavne pre použitie v UPS,
- prevádzkovou životnosťou minimálne 6 rokov pri bežnom udržiavacom nabíjaní a teplote do 20 °C,
- batérie nabíjateľné, vysoko účinné a bezúdržbové pri štandardných prevádzkových podmienkach.

5. Požadované množstvo/rozsah:

Pravidelná ročná kompletná profylaktická prehliadka pre UPS typ 1	5 ks
Pravidelná ročná kompletná profylaktická prehliadka pre UPS typ 2	5 ks
Dodanie a výmena batérií pre UPS typ 1	31 ks
Dodanie a výmena batérií pre UPS typ 2	192 ks

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:

do 60 pracovných dní (dodanie a výmena batérií pre UPS) a počas 4 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy (profylaktické prehliadky UPS)

Miesto dodania predmetu zákazky:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Miestom plnenia sú sídla verejného obstarávateľa na adrese Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - 1. poschodie a Račianska 153/A, 830 03 Bratislava – 5. poschodie.

Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky:

Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti, ktorá je prílohou č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk

6. Elektronické ponuky - predkladanie ponúk:

Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov.

Predložená ponuka prostredníctvom systému JOSEPHINE musí obsahovať naskenované nasledovné doklady a dokumenty (odporúčaný formát je „PDF“) :

- 1) Uchádzač predloží cenovú ponuku za celý predmet zákazky v zložení podľa Prílohy č.2 – Návrh na plnenie kritérií, ktorá sa v prípade úspešného uchádzača stane prílohou Zmluvy o poskytovaní služieb
- 2) Uchádzač predloží podpísanú Prílohu č.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk- Vyhlásenie uchádzača
- 3) Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od zverejnenia tejto výzvy s uvedením :
 - cien, lehôt dodania a odberateľov, z ktorého musí vyplývať, že uchádzač realizoval minimálne 3 služby rovnakého alebo podobného charakteru (napr. výmena batérií v UPS min. 40 kVA a/alebo profylaktická prehliadka UPS min. 40 kVA) ako je predmet zákazky.
 - Je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby spolu s jej tel. číslom alebo e-mailom, u ktorej je možné uvedené údaje overiť alebo prípadne uviesť relevantné referencie podľa § 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovené za plnenie podľa prvej vety tohto bodu.
- 4) Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace, z ktorého bude vyplývať, že uchádzač je oprávnený vykonávať činnosť, resp. podnikáť v oblasti plnenia predmetu zákazky.
- 5) Zoznam, ktorý bude obsahovať:
 - mená a priezviská minimálne dvoch osôb, ktoré sa budú fyzicky podieľať na plnení predmetu zákazky spolu s popisom ich odborných skúseností v obdobnej oblasti ako je predmet zákazky, pričom sa vyžadujú uviesť aspoň tri odborné skúsenosti s výmenou batérií v UPS min. 40 kVA a/alebo profylaktickou prehliadkou UPS min. 40 kVA.
 - Spolu so zoznamom uchádzač predloží životopis daných osôb a kópiu dokladu o ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: celková cena bez DPH, sadzba DPH, celková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia).

Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

Prípadné predĺženie lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

7. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **12.11.2018 08:00:00 hod.**

8. Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky v súlade so stanovenými požiadavkami a podľa nasledovného kritéria v súlade s pravidlami jeho uplatnenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **najnižšia cena za celý predmet zákazky v eur s DPH.**

Pravidlá na uplatnenie kritéria:

Za prvú v poradí bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a podmienok stanovených v tejto výzve bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle prostredníctvom systému JOSEPHINE informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.

Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

Mgr. Marek Motyka
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
odboru verejného obstarávania

Príloha:

Príloha č. 1: Zmluva o poskytovaní služieb

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3: Vyhlásenie uchádzača